



## KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

### DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO

Vadovaudamiesi projekto „Lypkių sankryžos jungiamųjų kelių rekonstrukcija, gerinant susisiekimą su Klaipėdos LEZ“ I etapo rangos darbų pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu (CVP IS ID 2927304) sąlygų aprašo 56 p., atsakome į gautus klausimus:

#### 1. Klausimas:

Techninėse specifikacijose, punkte 3.2.3 Žemės sankasos įrengimas nurodoma, jog gruntų atskyrimui naudojama neaustinė geotekstilė. Skersinių profilių detalėse geotekstilė nerodoma, nerodoma ir darbų kiekių žiniaraščiuose. Prašome patikslinti.

#### Atsakymas:

Techninių specifikacijų punktas 3.2.3 Žemės sankasos įrengimo tekstas patikslinamas:

Gruntų atskyrimui, įrengiant dangos konstrukcijos drenažą įrengiama geosintetinė sluoksnius atskirianti medžiaga (filtruojanti geotekstilė) (žr. brėžinys „Skersiniai profiliai“).

#### 2. Klausimas:

Prašome patikslinti darbų kiekius nurodytus susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje pozicijose 2.6. ir 2.7. ar nepadaryta klaida matavimo vienetuose ir kiekiuose.

#### Atsakymas:

Tikslinami darbų kieki susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje pozicijose 2.6 ir 2.7:

2.6.	Sankasos įrengimas iš atvežtinio smėlingo grunto, atsivežant gruntą iš karjero rangovo numatytu atstumu (skaičiuojamajai kainai nustatyti priimamas vid. 10 km)	TS-3	m <sup>3</sup>	18096
2.7.	Pylimų grunto ir žemės sankasos tankinimas mechanizuotu būdu kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm palaistant vandeniu	TS-3	m <sup>3</sup>	18096

#### 3. Klausimas:

Susisiekimo dalies SKŽ pozicijoje 2.4. yra nurodytas II gr. grunto kasimas ir perstūmimas iki 20 m atstumu buldozeriais (žemės sankasos įrengimas) 18096 m<sup>3</sup>.

Prašome patikslinti ar susisiekimo dalies SKŽ pozicijoje 2.5. nurodyti darbai yra žemės sankasos įrengimas iš esamo nukasto grunto 18096 m<sup>3</sup>



**Atsakymas:**

SKŽ pozicijoje 2.5. nurodytas grunto kiekis žemės sankasos įrengimui yra atvežtinis gruntas.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis