



MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, tel. (0 443) 98 204, el. p. administracija@mazeikiai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
Skyriaus duomenys: Laisvės g. 8, 89213 Mažeikiai,
tel. (0 443) 98 215, el. p. jovita.kontene@mazeikiai.lt

Tiekėjams
Teikiama CVP IS priemonėmis

2025-06-12 Nr. VP4 – 536

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PRANEŠIMUS

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdo tarptautinį viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „*Tirkšlių seniūnijos Užlieknės kaimo Liepų gatvės Nr. T-2-25 kapitalinio remonto darbai*“ (pirkimo Nr. 2924536, toliau - Pirkimas).

2025 m. birželio 10-11 d. CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų pranešimai¹ su klausimais dėl Pirkimo. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi bendrųjų Pirkimo sąlygų 5.2 punktu, paaiškinimus ir patikslinimus skelbia CVP IS priemonėmis ir siunčia klausimus pateikusiems bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

1. klausimas: „*Prašome nurodyti stambiagrūdės drenažo užpilo medžiagos frakciją.*“.

1. atsakymas: Rangovas frakciją parenka pats, vadovaudamasis projekte nurodytais dokumentais, kurių privalo laikytis statinio rangovas.

2. klausimas: „*Prašome patvirtinti, kad tiekėjas atitiks Pirkimo sąlygų 4 priedo "Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai" 2.1.2 punkte nurodytą reikalavimą, jei pateiks kvalifikuoto specialisto, kuriam suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiuųjų statybos vadovo pareigas. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos (gatvės, kiti transporto statiniai), specialiuųjų statybos darbų sritys: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas.*“.

2. atsakymas: Komisija, šiame Pirkimo procedūrų etape, t. y., iki susipažinimo su tiekėjų pasiūlymais, nevertina ir neteikia patvirtinimų dėl kvalifikacinių reikalavimų atitikties pirkimo sąlygų reikalavimams. Pažymime tik tai, kad pastabose numatyta, kad „*Tiekėjas gali teikti ir aukštesnę kvalifikaciją įrodančius SSVA (iki 2022-04-30 SPSC) institucijų išduotus kvalifikacijos atestatus.*“.

3. klausimas: „*Laba diena, pateikto projekto suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.09 pozicijoje numatytas 6 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio, 4.04 pozicijoje 4 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mišinio, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta, kad projekte numatytas viršutinio kelkraščio sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas, taip pat brėžinyje "Skersiniai profiliai" pateiktas visur pateiktas Viršutinis kelkraščio sluoksnis iš nesurištojo mišinio (0/22 arba 0/32), h=0,06 m. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o*

¹ Tiekėjų pateikti pranešimai neredaguoti

perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti rengiamų kelkraščių viršutinių sluoksnių storius ir medžiagą.“

3. atsakymas: Kelkraščius galima įrengti iš nesurištojo mišinio, kaip nurodyta skersiniuose profiliuose 6 cm storiu. Tuo tarpu nuvažose 4 cm storiu.

Šis patikslinimas yra neatskiriama Pirkimo dalis.

Vedėja



Jovita Kontenė

Irina Kumšlytienė, tel. (0 443) 98 226, el. p. irina.kumslytiene@mazeikiai.lt