

Atsakymas į paklausimą Nr. 1

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pirkimų komisija vadovaudamasi pirkimo dokumentų 8.1 p. į gautą paklausimą atsako taip:

1. Klausimas: Jei rangovas nusprendžia įrengti gruntui nepralaidžią sieną iš betoninių polių, ar poliai privalo būti įrengti dviem eilėmis? Jei rangovo pasirinkta betoninių polių technologija leidžia gruntui nepralaidžią sieną įrengti iš vienos eilės polių, ar rangovas gali įrengti tik vieną eilę polių? Ar rangovas bet kuriuo atveju turi įrengti polius dviem eilėmis, kaip nurodyta projekte, nepriklausomai nuo pasirinkto polių tipo?

1. Atsakymas: Atliekant darbus privaloma išlaikyti techninio projekto idėją – įrengti grunto nepralaidžiančią sieną. Jei rangovo pasirinkta **betoninių** (ženkliai stipresnių, negu cementgrunčio) polių technologija leidžia gruntui nepralaidžią sieną įrengti iš vienos eilės polių, rangovas gali įrengti tik vieną eilę polių. Pagal rangovo pasirinktą polių įrengimo technologiją sprendinys bus tikslinamas darbo projekte.