



## LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Budžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, <http://www.lazdijai.lt>, tel. +370 318 66 108, el. p. [info@lazdijai.lt](mailto:info@lazdijai.lt),  
el. pristatymo dėžutės adresas 188714992. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

---

Tiekėjams

*Siunčiama tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis*

### PRANEŠIMAS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR/AR PATIKSLINIMO

2025-06- Nr. 1-  
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo tarptautinės vertės viešąjį pirkimą „Lazdijų rajono kelių ir gatvių remontas“ (pirkimo Nr. 2725253, toliau – Pirkimas). Perkančioji organizacija teikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus:

**1 klausimas.** Pirkimo sąlygų 8 priede pateiktame sutarties projekte 1.1 pozicijoje nurodyta, kad Rangovas įsipareigoja parengti kadastrinius matavimus (jeigu taikoma), tačiau pasiūlymo priede kadastriniai matavimai nėra pateikti. Ar Rangovui reikia parengti ir/ar atnaujinti kadastrinių matavimų bylas? Ar Rangovas turi įvertinti valstybinės reikšmės kelio kadastrinių matavimų bylų atnaujinimą/ parengimą? Jei taip parašome pataisyti pasiūlymo priede pateiktą darbų kiekių žiniaraštį, nurodant atskiroje pozicijoje kadastrinių matavimų bylų parengimo/atnaujinimo apimtį.

**1 atsakymas.** Perkamų darbų sutarčiai taikoma fiksuoto darbų įkainio kainodara, todėl konkretūs objektai ir darbai bus žinomi ir pateikiami pagal poreikį, teikiant užsakymus.

Rangovas teikdamas pasiūlymą, kadastrinių bylų parengimą turi įsivertinti Pasiūlymo priedo Nr.1 „Darbų kiekių žiniaraštis“ 6 dalies „Kiti darbai“ 20 pozicijoje „Išpildomosios dokumentacijos parengimas“.

**2 klausimas.** Pirkimo sąlygose nurodyta, kad 2 priedui atskirais dokumentais pateikti techninė specifikacija ir preliminarūs kiekiai, tačiau pateikti tik preliminarūs kiekiai. Prašome pateikti techninę specifikacija.

**2 atsakymas.** Techninė specifikacija pateikiama prie Statybos rangos sutarties projekto. Visi pirkimo dokumentai privalo būti vertinami sistemiškai.

**3 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 1 „Paruošiamieji darbai“ 3 pozicijoje numatytas 190 vnt. paprastojo remonto aprašo parengimas. Prašome nurodyti vieno paprastojo remonto aprašo apimtį (ruožo ilgį, plotą ir pan.).

**3 atsakymas.** Perkamų darbų sutarčiai taikoma fiksuoto darbų įkainio kainodara, todėl konkretūs objektai ir jų parametrai bus žinomi ir pateikiami pagal poreikį, teikiant užsakymus.

**4 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 1 „Paruošiamieji darbai“ 4 pozicijoje numatytas 95 vnt. kapitalinio remonto aprašo parengimas. Prašome nurodyti vieno kapitalinio remonto aprašo apimtį (ruožo ilgį, plotą ir pan.).

**4 atsakymas.** Perkamų darbų sutarčiai taikoma fiksuoto darbų įkainio kainodara, todėl konkretūs objektai ir jų parametrai bus žinomi ir pateikiami pagal poreikį, teikiant užsakymus.

**5 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 1 „Paruošiamieji darbai“ 4 pozicijoje numatytas

**5 atsakymas.** Pasiūlymo priedo Nr. „Darbų kiekių žiniaraštis“ 1 skyriaus „Paruošiamieji darbai“ 4 pozicijoje numatyti kapitalinio aprašo parengimas:

4	Kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt.	95,00			<b>3 780,00</b>
---	---------------------------------------	------	-------	--	--	-----------------

**6 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 2 „Žemės darbai“ 15 pozicijoje numatytas Šlaitų tvirtinimas geokoriu h-50mm. Prašome patikslinti geokorio storį ir nurodyti reikalavimus užpildui.

**6 atsakymas.** Perkamų darbų sutarčiai taikoma fiksuoto darbų įkainio kainodara, todėl konkretiems darbams ir medžiagoms taikomi reikalavimai bus žinomi pateikus užsakymus ir rangovui parengus atitinkamai kapitalinio ar paprastojo remonto aprašą.

**7 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 2 „Žemės darbai“ 16 pozicijoje numatytas Šlaitų tvirtinimas akmenimis d20-35cm ant 10cm storio žvyro pagrindo. Prašome nurodyti reikalavimus akmenų užpildui.

**7 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**8 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 pozicijose numatytas pralaidos Ø250-1200 mm diametro įrengimas. Ar pralaidų įrengimas numatytas kartu su žemės darbais?

**8 atsakymas.** Rangovas privalo įsivertinti žemės darbus, reikalingus darbų kiekių žiniaraščio 3 skyriaus „Vandens nuvedimas“ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 pozicijose numatytų Ø250-1200 mm diametro pralaidų įrengimui.

**9 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 11 pozicijoje numatytas Pralaidos Ø800 mm diametro įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus pralaidos medžiagai.

**9 atsakymas.** Pralaidų įrengimo darbai vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ bei kitais galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

Įrengiamos pralaidos turi būti sertifikuotos Europos Sąjungos šalyse. Pralaidoms taikomi reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 10 skyriuje „10. Pralaidų įrengimas“.

**10 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 23 pozicijoje numatytas Ketinio liuko keitimas plaukiojančiu. Prašome nurodyti reikalavimus liukui (skersmuo ir kt.).

**10 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**11 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 24-26 pozicijose numatytas G/b šulinio Ø700-1500 mm įrengimas (visas kompletas su dugnu, perdengimo plokšte). Prašome nurodyti šulinių gylius.

**11 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**12 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 29-31 pozicijose numatytas Metalinės Ø 800-1000 mm pralaidos įrengimas. Ar metalinių pralaidų įrengimas numatytas kartu su žemės darbais?

**12 atsakymas.** Rangovas privalo įsivertinti žemės darbus, reikalingus darbų kiekių žiniaraščio 3 skyriaus „Vandens nuvedimas“ 29–31 pozicijose numatytų metalinių Ø800–1000 mm diametro pralaidų įrengimui.

**13 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 34 pozicijoje numatytas Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm. Prašome nurodyti reikalavimus filtraciniam sluoksniui.

**13 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**14 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 37-38 pozicijose numatytas Šulinėlių d315 ir d425 įrengimas (kompl.su liuku ir kt. detalėmis). Prašome nurodyti šulinėlių gylį.

**14 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**15 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 39-43 pozicijose numatytas PVC Ø 110-315 mm vamzdžių klojimas. Ar šiose pozicijose numatytas vamzdžių klojimas be žemės darbų?

**15 atsakymas.** Rangovas privalo įsivertinti žemės darbus, reikalingus darbų kiekių žiniaraščio 3 skyriaus „Vandens nuvedimas“ 39–43 pozicijose numatytų PVC Ø110–315 mm diametro pralaidų įrengimui.

**16 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 44 pozicijoje numatytas Bortinių, ketinių grotelių įrengimas su šulinių ir visomis jungiamosiomis detalėmis. Prašome nurodyti reikalavimus grotelėms (matmenys ir pan.) bei šuliniui (skersmuo, gylis).

**16 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**17 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 3 „Vandens nuvedimas“ 46-48 pozicijose numatytas betoninių latakų įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus latakų pagrindui.

**17 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**18 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 4 „Kelių, gatvių ir šaligatvių pagrindai“ 17 pozicijoje Nuovažos su žvyro danga 12 cm įrengimas. Prašome nurodyti žvyro frakciją.

**18 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**19 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 4 „Kelių, gatvių ir šaligatvių pagrindai“ 17 ir 19 pozicijose numatyta įrengti nuovažas atitinkamai su žvyro ir skaldos danga. Ar Rangovas turi numatyti ir apsauginio šalčiui atsparaus/nejautraus sluoksnio įrengimą? Kokio storio?

**19 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**20 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 5 „Asfalto ir kitų dangų įrengimas ir remontas“ 4-11 pozicijose numatytas plytelių/trinkelėlių įrengimas bei 12 pozicijoje numatytas Šaligatvio pasluoksnio iš akmens atsijų įrengimas h=3 cm. Pagal IT TRINKELĖS 14 reikalavimus išlyginamojo pasluoksniui ir siūlių užpildui galima naudoti ir dolomitinės skaldos atsijas. Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali naudoti dolomitinės skaldos atsijas, rengiant trinkeles/plyteles.

**20 atsakymas.** Dangų įrengimui naudojamos medžiagos privalo tenkinti Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau KTR

1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 08 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“, IT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“, TRA BITUMAS 08/14 „Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas“, statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos" **ir kitų techninių normatyvinių dokumentų reikalavimus.**

**21 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 5 „Asfalto ir kitų dangų įrengimas ir remontas“ 25 pozicijoje numatytas 4700 m<sup>2</sup> AC 11 VS asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4 cm storio, klotuvas iki 200 t/h). Ar numatyta rengti viršutinį sluoksnį iš asfaltbetonio AC 11 VS su PMB?

**21 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**22 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 6 pozicijoje numatytas 95 vnt. Kelio ženklų einamasis remontas. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome nurodyti, kokie numatyti kelių ženklų einamojo remonto darbai.

**22 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**23 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 7 pozicijoje numatytas 950 m<sup>2</sup> Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotekstile. Prašome nurodyti reikalavimus geotekstilei.

**23 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**24 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 8 pozicijoje numatytas 950 m<sup>2</sup> Konstrukcijos sluoksnių stiprinimas geotinklu. Prašome nurodyti reikalavimus geotinklui.

**24 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**25 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 9 pozicijoje numatytas 120 m<sup>2</sup> Šaligatvio dangos įrengimas iš ažūrinių plasmaginių plytelių (plastikiniai koriai žolės dangai, aikštelėms, takams sutvirtinti), kai plytelės 500x500x49 mm. Prašome nurodyti reikalavimus užpildo medžiagai.

**25 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**26 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 10 pozicijoje numatytas 60 m<sup>3</sup> Betoninių konstrukcijų (atraminių sienų, laiptų ir kt įrengimas. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti darbus ir reikalavimus darbams.

**26 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**27 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 15 pozicijoje numatytas 10 vnt. antivandalinių suolų įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus antivandaliniams suolams.

**27 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**28 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 16 pozicijoje numatytas 10 vnt. antivandalinių šiukšliadėžių įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus antivandelinėms šiukšliadėžėms..

**28 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**29 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 17 pozicijoje numatytas 10 vnt. antivandalinių autobusų sustojimų paviljonų įrengimas. Prašome nurodyti reikalavimus antivandaliniams autobusų sustojimų paviljonams.

**29 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**30 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 18 pozicijoje numatytas 30 vnt. Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA1 įrengimas (atrama, skydas). Ar numatytas viensiebių ar dvistiebių ženklų įrengimas? Jeigu numatytas ir dvistiebių ženklų įrengimas, prašome pataisyti pasiūlymo priede pateiktą darbų kiekių žiniaraštį, nurodant atskirose pozicijose viensiebių kelio ženklų ir dvistiebių kelio ženklų įrengimo apimtį.

**30 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**31 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 20 pozicijoje numatytas 70 vnt. išpildomosios dokumentacijos parengimas. Prašome nurodyti vieno komplekto išpildomosios dokumentacijos apimtį (ruožo ilgį, plotą ir pan.).

**31 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**32 klausimas.** Pirkimo sąlygose pasiūlymo priede pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje skyriaus 6 „Kiti darbai“ 14 pozicijoje numatytas 470 vnt. Signalinių stulpelių įrengimas. Prašome nurodyti, kokios grupės signalinių stulpelius numatyta įrengti.

**32 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**33 klausimas. Projektinė situacija:** Prie sutarties projekto pridėtosse pralaidų techninėse specifikacijose nurodyti reikalavimai plastikiniams PP vamzdžiams, tačiau pateiktame žiniaraštyje nurodyta, kad pralaidos turi būti PVC. Taip pat žiniaraštyje numatytos D800–D1200 PVC pralaidos, tačiau Lietuvoje didesnių nei D1000 PP plastikinių vamzdžių niekas negamina ir netiekia. Be to, nuo D800 diametro pralaidos yra ekonomiškai neefektyvios, todėl racionaliau naudoti metalines pralaidas.

**Prašymas patikslinti:** Prašome patvirtinti, kad pralaidos, kurių skersmuo yra nuo D250 iki D600 (imtina), turi būti gaminamos iš plastiko (polipropileno – PP) pagal LST EN 13476-3 standarto reikalavimus ir turi atitikti techninių specifikacijų 10 skyrių – *Pralaidų įrengimas*.

Pralaidos, kurių diametras yra D800–D1200, turi būti gaminamos iš metalo ir atitikti šiuos reikalavimus:

Diametras	D800	D1000	D1200
Plieninio lakšto storis	≥ 2,00 mm	≥ 2,00 mm	≥ 2,00 mm
Plieno klasė	≥ S250 GD		
Gofro bangos ilgis ir aukštis	≥ 68 x 13 mm	≥ 68 x 13 mm	≥ 68 x 13 mm
Pralaidos segmentų ir apkabų antikorozinė danga	Plieninis lakštas iš abiejų pusių turi būti padengtas cinko ir polimerine danga. Bendras abiejų lakšto pusių cinko dangos storis ≥ 510 g/m <sup>2</sup> (Z600) pagal LST EN 10346 standarto reikalavimus. Polimerinės dangos storis ≥ 250 μm atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus.		

**Kiti reikalavimai:**

- Pralaidos segmentai turi būti sujungiami apkabomis pagal gamintojo numatytą apkabų tipo technologiją;
- Pralaidų segmentai ir apkabos turi būti gaminamos ir sertifikuojamos pagal LST EN 1090-1 bei LST EN 1090-2 standartų reikalavimus bei ženklinamos CE ženklu pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus. Gamybos kokybė atitinka EXC3 klasę;

**33 atsakymas.** Pralaidų įrengimo darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ bei kitais galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

Rengiama plastikinė PP (polipropilenas) gofruota pagal žiniaraščio lentelėje pateiktus skersmenis ir ilgus pralaida turi būti sertifikuota Europos Sąjungos šalyse ir atitikti šiuos reikalavimus:

- žiedo standumas - 8 kN/m<sup>2</sup> (pagal ISO 9969:1994 (E));
- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal ISO EN 1446:2002);
- terminis stabilumas – 110°, t = 30 min. (pagal ISO 12091:1995 (E));
- atsparumas smūgiams - H50 > 1000 mm (pagal LST EN 1411:2002).

**34 klausimas. Projektinė situacija:** Prie sutarties projekto pateiktos pralaidų techninės specifikacijos, tačiau jos parengtos tik plastikiniams pralaidų vamzdžiams. Tuo tarpu projekte taip pat numatytos metalinės D800–D1200 pralaidos, tačiau nei jų techninės specifikacijos, nei brėžiniai nėra pateikti. Neturint brėžinių, negalima tiksliai įvertinti šių pralaidų kainos, nes neaišku, kiek apkabų reikės kiekvienai pralaidai.

**Prašymas patikslinti:** Prašome patvirtinti, kad metaliniai pralaidų vamzdžiai privalo atitikti šias technines specifikacijas. Taip pat prašome pateikti metalinių pralaidų brėžinius, kad būtų galima tiksliai įvertinti reikiamą apkabų kiekį ir bendrai įvertinti darbų kaštus.

Diametras	D800	D1000	D1200
Plieninio lakšto storis	≥ 2,00 mm	≥ 2,00 mm	≥ 2,00 mm
Plieno klasė	≥ S250 GD		
Gofro bangos ilgis ir aukštis	≥ 68 x 13 mm	≥ 68 x 13 mm	≥ 68 x 13 mm
Pralaidos segmentų ir apkabų antikorozinė danga	Plieninis lakštas iš abiejų pusių turi būti padengtas cinko ir polimerine danga. Bendras abiejų lakšto pusių cinko dangos storis ≥ 510 g/m <sup>2</sup> (Z600) pagal LST EN 10346 standarto reikalavimus. Polimerinės dangos storis ≥ 250 μm atitinka LST EN 10169 standarto reikalavimus.		

**Kiti reikalavimai:**

- Pralaidos segmentai turi būti sujungiami apkabomis pagal gamintojo numatytą apkabų tipo technologiją;
- Pralaidų segmentai ir apkabos turi būti gaminamos ir sertifikuojamos pagal LST EN 1090-1 bei LST EN 1090-2 standartų reikalavimus bei ženklinamos CE ženklu pagal ES reglamento Nr. 305/2011 reikalavimus. Gamybos kokybė atitinka EXC3 klasę;

**34 atsakymas.** Žiūrėti atsakymą į 6 klausimą.

**35 klausimas.** Pirkimo sąlygose numatyta 500 000 Eur pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir tai turi būti bankinė pasiūlymo garantija. Ar galima kaip alternatyvą pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikti depozitą ar draudikų laidavimą?

**35 atsakymas.** Alternatyvūs pasiūlymai nepriimtini.

**36 klausimas.** Prašymas atidėti viešojo pirkimo "Lazdijų rajono kelių ir gatvių remontas" konkurso paraiškų pateikimo terminą iki 2025 m. birželio 27 d. dėl tiekėjo užimtumo ir darbų apimčių, vykdant kelis didelės apimties projektus, kurie apima skirtingų darbų etapus, lemiančių padidėjusį darbo krūvį tiekėjo darbuotojams atsakingiems už techninę dokumentaciją ir detalių pasiūlymų rengimą. Analizuojant pirkimo dokumentus, iškilo klausimų dėl techninių reikalavimų interpretavimo ir galimų neaiškumų specifikacijose. Tai taip pat lemia padidėjusį darbo krūvį.

**36 atsakymas.** Atsižvelgiant į specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelėje 3 eilutėje numatytą terminą, kad Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino dienos, Komisija nukelia pasiūlymų pateikimo terminą į 2025 m birželio 20 d. 10 val. 00 min.

Komisijos pirmininkas

Tomas Savukas