



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (0 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-06- Nr.

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją kreipėsi tiekėjai su prašymais atsakyti į klausimus, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Mokslo paskirties pastato, Darželio g. 1, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo statybos darbų atlikimas“ (toliau – Konkursas).

Tiekėjų klausimai ir Komisijos atsakymai, pateikti vadovaujantis Konkurso specialiųjų sąlygų 1 priedo „Terminai“ lentelės 4 eilute:

KLAUSIMAS: *Prašome pateikti po naujai statoma pastato dalimi grunto kasimo iki statybinės altitudės, grunto kasimo po rostverkais, po pakoloniais, grunto išvežimo ir pamatų užpylimo smėlių kiekius.*

ATSAKYMAS. Grunto kasimas ir išvežimas numatomas arba darbų vykdymo arba sąmatos skaičiavimo dalyse.

KLAUSIMAS: *Pagal projekto SK dalies brėžinį [22-29]-TDP-SK-72 numatyta apšiltinti rostverką iš apačios ir iš vidaus. Prašome nurodyti apšiltinimo darbų kiekius ir medžiagas.*

ATSAKYMAS. [22-29]-TDP-SK-Ž5 lapas 1

		COKOLIO ŠILTINIMO ĮRENGIMAS			
		Sienos paviršiaus paruošimas	m ²	330,0	
		- 140mm storio putų polistirolų plokštės XPS-200. Klijuojama ir tvirtinama smeigėmis (150mm virš žemės)	m ²	312,8	TS-05.2
		- 50mm storio putų polistirolų plokštės XPS-200. Klijuojama	m ²	12,0	
		- Drenažinė membrana su getekstile	m ²	342,8	
		- Cokolinis profilis	m ²	100	
		- Armavimo sluoksnis su dvigubu armavimo tinkleliu	m ²	139,2	
		- Apdaila – cokolinis tinkas	m ²		žiūr.AS

		COKOLIO ŠILTINIMO ĮRENGIMAS			
		Sienos paviršiaus paruošimas	m ²	86,4	TS-05.2
		- 140mm storio putų polistirolų plokštės XPS-200. Klijuojama ir tvirtinama smeigėmis (150mm virš žemės)	m ²	97,2	
		- 50mm storio putų polistirolų plokštės XPS-200. Klijuojama	m ²	140,4	
		- Drenažinė membrana su getekstile	m ²	97,2	
		- Cokolinis profilis	m ²	108	
		- Armavimo sluoksnis su dvigubu armavimo tinkleliu	m ²	75,6	
		- Apdaila – cokolinis tinkas	m ²		žiūr.AS

KLAUSIMAS: *Prašome pateikti detales ties įrengiamais pakoloniais, rostverkais nurodant reikalingų įrengti pasluoksnių storius ir kiekius*

ATSAKYMAS. Pakolonis remiasi ant polių, armatūros apsauginis sluoksnis 7 cm, todėl pakolonių įrengimui pasluoksnių konstrukciniai reikalavimai nekeliami.

KLAUSIMAS: *Projekto techninėje specifikacijoje nurodoma, kad fasadinė plokštė homogeninė ir nurodomas eternit pictura atitikmuo. Tačiau Eternit pictura nėra homogeninė plokštė, prašome patikslinti, kokia plokštė turi būti vertinama?*

ATSAKYMAS. Naudoti reikėtų nehomogenines plokštes, turi būti naudojamas gaminy su plačiu spalvų pasirinkimu, kad įgyvendinti projekte numatytą fasadų spalvinę išraišką.

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Konkurso sąlygų paaiškinimus/patikslinimus.

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija, vykdant supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Administracinės paskirties pastato Savanorių g. 29A, Kretingos m., patalpų paprastojo remonto darbų atlikimas“, priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. birželio 26 d. 14 val. 00 min.

Pasiūlymai priimami CVP IS priemonėmis iki 2025 m. birželio 26 d. 14 val. 00 min.

Komisijos pirmininkė

Alma Rumbutienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl konkurso sąlygų paaiškinimo/patikslinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-16 Nr. (8.12) D3-4690
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alma Rumbutienė Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-16 16:20
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-21 10:13 - 2028-05-19 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250605.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-16 nuorašą suformavo Sonata Skominienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-