

**SPRENDIMAS DĖL GAUTO TIEKĖJO PRAŠYMO  
(CVP IS PRANEŠIMAI NR. 242800, 242760)**

VšĮ Raseinių ligoninė (toliau – perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos konkurso būdu vykdo skelbiamą viešąjį pirkimą „Trinkelių klojimo darbai VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centre“ (skelbimas apie pirkimą skelbtas 2025-06-13 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 3217133) (toliau - Pirkimas).

Perkančioji organizacija 2025-06-16 CVP IS gavo tiekėjo pranešimus Nr. **242800, 242760**, kuriame tiekėjas prašo (tiekėjo prašymo kalba netaisyta):

**Tiekėjo prašymas:** Prašom nurodyti nuotekų surinkimo tinklų įgilinimą. Prašom patikslinti kokios armuotos plastikinės jungtys d160 yra plamuojamos sumontuoti? Protarpinis šulinys 160 - koks diametras, įgilinimas, medžiaga- gelžbetonis ar plastikas, grotelės ar aklinas liukas? Paviršinio vandens surinkimo sistemos elementai - prašom nurodyti kokia medžiaga, išmatavimai, grotelių tipas it t.t.

**Atsakymas:** Įgilinimas- iki 1,5m. Plastikinės jungtys- tikslintis vietoje. Šulinys G/B, D-1m.

Surinkimo šulinėliai- standartiniai vandens rinktuvai jungiami prie lietvamzdžių, medžiaga PVC, be grotelių, arba tiesiogiai pajungti lietvamzdžius į lietaus nuotekų sistemą.

**Tiekėjo prašymas:** Prašom nurodyti smėlio -žvyro mišinio pasluoksnio storį, dolomitinės skaldelės pagrindo įrengimo storį, atsijų storį, gridinio trinkelių išmatavimus ir formą.

**Atsakymas:** Visi pasluoksniai nurodyti darbų kiekių žiniaraštyje, trinkelė 200x100x80 mm, pilka. Naujai smėlio pasluoksnis įsirengia 48 m<sup>2</sup>, visur kitus pasilieka esamas.

Pagarbiai,  
Viešojo pirkimo komisija