

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-06-14 Nr. VPS- 720

**DĖL ATSAKymo Į PAKLAUSIMĄ (SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS
„PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO M. DAUKŠOS G. (NUO DRAUGYSTĖS G. IKI
PUŠYNO G.), KĖDAINIŲ M., STATYBOS DARBAI“) PIRKIMO NR. 3133149**

Yra gautas Tiekėjo paklausimas:

1. Klausimas: Supaprastintame statybos projekte numatyta asfalto danga, panaudojant ne mažiau kaip 15 proc, NAG. Prašome patikslinti, kur šiame projekte numatytas asfalto dangos ardymas, kad būtų galima panaudoti asfalto granules.

Atsakymas: Supaprastintame statybos projekte nėra numatyta esamos asfalto dangos ardymo darbų, todėl naujai projektuojamai asfalto dangai reikalingas NAG kiekis (ne mažiau kaip 15 proc.) turės būti įsigytas iš išorinių tiekėjų. Tai atitinka projekto reikalavimus dėl tvarumo ir perdirbtų medžiagų naudojimo, tačiau nenumato jų gavimo iš esamos vietoje esančios dangos.

Komisijos pirmininkas



Dalius Ramonas