

AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO ENERGIJA“

ATVIRO KONKURSO (SUPAPRASTINTO PIRKIMO)

**ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ NUO ŠK 3G-2-1 IKI TAŠKO A (ATGIMIMO G., GARLIAVA) VAMZDYNŲ
ŠILUMOS IZOLIACIJOS KEITIMO DARBŲ PIRKIMAS**

PAAIŠKINIMAI / ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS Nr.1

2025 m. birželio 17 d.

Supaprastintas šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK 3G-2-1 iki taško A (Atgimimo g., Garliava) vamzdynų šilumos izoliacijos keitimo darbų pirkimas (toliau – Pirkimas) vykdomas atviro konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis. Pirkimo numeris CVP IS – ID3186405. Pasiūlymų pateikimo terminas 2025-06-23.

Pirkimo vykdytojas atsako į tiekėjų klausimus / prašymus gautus 2025-06-16:

Klausimas:

„Norėtume patikslinti dėl techninių reikalavimų: Techninėje specifikacijoje nurodyta - korozijos kategorija C4 (aukšta) pagal standartą LST EN ISO 12944-2. Pasiūlymo formoje - korozijos kategorija C3 (aukšta) pagal standartą LST EN ISO 12944-2.

Prašome patikslinti - kuri nurodyta yra laikytina pagrindine: techninės specifikacijos ar pasiūlymo?“

Atsakymas:

Šiame Pirkime taikoma aplinkos koroziškumo kategorija C3. Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos 2.7.1 punkte pastebėta rašymo apsirikimo klaida, todėl vadovaujantis pasiūlymo formoje nurodyta aplinkos korozijos kategorija, patiksliname techninės specifikacijos projektą (specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedą).

Informuojame, kad Pirkimo sąlygų specialiosios dalies 6.2 priede – sutarties specialiosios dalies projekte pastebėta techninė klaida 8 punkte, t. y. nenurodyta, kad darbų atlikimo terminas nurodytas specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede – Techninės specifikacijos 3 punkte. Papildome specialiųjų pirkimo sąlygų 6.2 priedą nurodyta informacija.

Prašome vadovautis specialiųjų pirkimo sąlygų 1 ir 6.2 priedų aktualiomis redakcijomis, kurios pridedamos:

1. 1 priedas – Techninės specifikacijos projektas (aktuali redakcija);
2. 6.2 priedas – Sutarties specialiosios dalies projektas (aktuali redakcija).

Pastabos:

1. Tiekėjų pateiktų klausimų/ prašymų tekstas neredaguotas.
2. Šie pirkimo sąlygų paaiškinimai / atsakymai į klausimus yra laikomi neatskiriama pirkimo dokumentų dalimi.

Pirkimo komisija