

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Perkantysis subjektas Akcinė bendrovė „KN Energies“ vykdo pirkimą „(10514) Baterijų įrengimas“ (CVP IS Nr. 3123496) (toliau – Pirkimas). Atsakome į tiekėjų prašymus paaiškinti pirkimo sąlygas:

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
1.	kadangi techninėse sąlygose yra pateiktas reikalavimas dirbti rezervinio maitinimo šaltinio režimu - tokiu atveju kaupiklis turi valdyti STS (angl. static transfer switch), per kurį tekės visa srovė iš vidutinės įtampos transformatoriaus. Ar bendra jungiklio (STS) galia tikrai neviršys 100kW? Prašome pateikti schemą ir pakomentuoti šį punktą, nes mes matome neaiškių vietų. Mūsų supratimu situacija tokia: 1. Kai tinkle viskas veikia korektiškai, kaupiklis dirba on-grid režimu, kai reikia įsikrauna/išsikrauna. Poreikis nustatomas pagal režimą - jei balansuojasi savo tinklą, tai pagal NordPool kainas, jei ateityje bus dirbama su agregatoriumi - signalais iš jo. 2. Kai ESO tinkle (10kV) įvyksta sutrikimas, atjungiamo STS (statomas tiesiai po transformatoriaus 0,4kV dalyje), kaupiklis pereina į off-grid režimą ir šiuo režimu veikia, kol atsistato ESO tinklas - tuomet vėl grįžta į on-grid režimą. 3. Jei bandra vartotojų vartojama galia bus didesnė, nei 100kW, kaupiklis negalės dirbti rezervinio maitinimo šaltinio režimu.	1. Balansuojasi savame tinkle, kraunasi iš tinklo kuomet kaina priimtina ir kraunasi iš saulės modulių. Atiduoti į tinklą iš baterijos neturime galimybės. 2. Taip, teisingai. 3. Nenumatome didesnio vartojimo kaip 100 kW avariniu atveju. Taip pat 100 kW saulės parkas neįkraus didesne galia.
2.	Kadangi specialiose sąlygose yra nurodytas punktas apie vienašališką sutarties nutraukimą, norėjome pasiteirauti kada turėsite atsakymą dėl dotacijos? Klausimas apie šį punktą:	Perkančiojo subjekto turimais duomenimis, paraiška dotacijai vis dar yra rezerviniame sąrašė ir ji bus vertinama, kai bus įvertintos prioritetinės paraiškos. Daroma prielaida, kad paraiškos gavimo patvirtinimas užtruks

Nr.	Klausimas*	Atsakymas
	Pirkėjas planuoja pasirašyti pirkimo sutartį su laimėtoju tik tuomet, kai bus užtikrinama ES paramos dotacija - gautas patvirtinimas dėl dotacijos kaupikliui. Negavus ES paramos dotacijos, Pirkėjas pasilieka teisę atsisakyti šio pirkimo objekto įsigijimo ir sutarties sudarymo su pirkimo laimėtoju. Pirkėjui yra suteiktos ESO sąlygos prijungti kaupiklį į savo sistemą, kurio galia ne didesnė kaip 100 kW. Pasikeitus sąlygoms ar aplinkybėms, kurias įtakoja ESO, ir sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo nėra pasirašyta, Pirkėjas pasilieka teisę nevykdyti sutarties.	ne trumpiau kaip iki 2 (dviejų) mėnesių, tačiau tikslaus termino įvardyti negalime.

* Suinteresuoto tiekėjo prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pirkimų projektų vadovė

Eglė Kaminaitė