



## PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys, tel. +370 451 54 133,  
el. p. [rastine@pasvalys.lt](mailto:rastine@pasvalys.lt), el. pristatymo dėžutės adresas 188753657  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Atviro (supaprastinto) konkurso  
(pirkimo ID 3202541) tiekėjams  
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

2025-06-18 Nr. ARB-1021  
Į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis  
tiekėjų pateiktus paklausimus

### DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO ID 3202541) DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Pateikiame atviro (supaprastinto) konkurso „Joniškėlio dvaro parko takų apšvietimo įrengimas ir dvaro parko tilto statybos darbai“ (pirkimo ID 3202541) (toliau – Pirkimas), dokumentų paaiškinimą į tiekėjų pateiktus paklausimus:

#### 1 klausimas:

*„sveiki, niekaip negalim suprasti, visur įrengia po žeme aliuminius kabelis AL4\*16, o pas jus net Cu3\*25 ir dar, ar jus žiurite ką darote, jug tai projekto vertė 3 kartus padidėja ant medžiagų.“*

#### Atsakymas:

Tokio tipo kabeliai numatyti techninio projekto sprendiniuose, techninis projektas ekspertuotas, gautas statybų leidimas.

#### 2 klausimas:

*„Apšvietimo įrengimo darbai bus vykdomi kultūros paveldo teritorijoje todėl prašau patikslinti kodėl nekeliamas kvalifikacijos reikalavimas I pirkimo daliai „Tiekėjas turi turėti teisę būti rangovu: Statinių kategorija – ypatingieji statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje“. o šis kvalifikacijos reikalavimas numatytas tik II pirkimo daliai.*

*Kadangi darbai vykdomi kultūros paveldo teritorijoje projekte ir užduotyje neužsimenama ar tiekėjas turi įsivertinti archeologinius tyrinėjimus ar kokių veiksmų reikia imtis atliekant žemės darbus minėtoje teritorijoje bei ar yra kokie nors suderinimai su Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos.“*

#### Atsakymas:

Apšvietimo įrengimo darbai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, todėl I pirkimo daliai šis kvalifikacinis reikalavimas nekeliamas.

Dėl archeologijos. Techninio projekto aiškinamajame rašte nurodyta: jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniiui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų, per kurias atliekamos numatytos procedūros.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Justas Zabėla