



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Tiekėjams

DĖL PAAIŠKINIMŲ PATEIKIMO

Vadovaudamiesi **gyvenamosios paskirties pastato Smiltelės g. 14, Klaipėdoje, dalies patalpų paprastojo remonto darbų su darbo projekto parengimu pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu** sąlygų aprašo 55 p., teikiame paaiškinimus pagal klausimus, kurie buvo gauti ankstesniame vykdytame šio objekto pirkime, ir yra aktualūs šiame pirkime:

1. Klausimas:

Prašome įvardinti kokia yra esama gaisro ir apsaugos signalizacijos centralė, vaizdo stebėjimo sistema prie kurios reikės prisijungti (projekte tai nenurodyta).

Atsakymas:

Gaisrinė centralė – INIM Smartline;

Apsauginė centralė – Paradox EVO 192;

Vaizdo stebėjimo sistema:

1. Stacionarios skaitmeninės vaizdo kameros 3Mpix (cilindro formos, vidaus, lauko sąlygomis), 5 vnt. – DS-2CD2T46G2-4I F2.8
2. Komutatoriaus (8 portų, PoE), 1 vnt. – Teltonika TSW200
3. Įrašymo įrenginys (NVR) su programine įranga, 1 vnt. – DS-7616NXI-I2/S
4. Monitorius 24“, 1 vnt. DS-D5024FN
5. Rezervinis maitinimo šaltinis 1500VA (UPS), 1 vnt. – East EA2150

2. Klausimas:

Projekte nurodytoms vidaus durims D5 (Dvivėrės/ŠVAISTINĖS) keliami EW 30-C3 gaisriniai reikalavimai, taip pat praėjimo kontrolė su elektromagnetine sklende ir pritraukėju, bei GSS atsirakinimu gaisro atveju.

Gamintojai nurodo, kad švaistinio tipo durys netenkins tokių reikalavimų. Ar galime vertinti šias duris vienos atidarymo krypties, o ne švaistinio tipo (kai atsidaroma į abi puses, taip kaip nurodyta aukšto plane).

Atsakymas:

Galima, atidarymas evakuacijos kryptimi.

3. Klausimas:

Biudžetinė įstaiga, Liepų g. 11, LT-92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 27, faks. (0 46) 41 00 47, el. p. andrius.betingis@klaipeda.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710823



Prašome išaiškinti dėl durų D2*-105, D5*-132, D5*-158
Kaip suprasti durys – švaistinės? Gal tai švytuoklinės? Pagal reikalavimą durų
spyna – elektromagnetinė sklendė, tinkama įeigos sistemai – el. sklendė švytuoklinėms
durims neveiktų.

Atsakymas:

Galima įrengti duris viena kryptimi – atidarymas evakuacijos kryptimi.

4. Klausimas:

Nėra darbų kiekių:

-Architektūra "paruošiamieji darbai"

eil.nr.15 "nebenaudojamų angų užmūrijimas" m³;

eil.nr.17 "įtrūkusių sienų stiprinimas ir įtrūkimų sutvarkymas" m;

-Architektūra "vidaus darbai"

eil.nr.11 "inžinerinių stovų aptaisymo apdaila baldine plokšte virtuvės patalpose" m²

Prašau atsiųskite kiekius.

Atsakymas:

- Nebenaudojamų angų užmūrijimas – 1,5 kub. m;
- Įtrūkusių sienų stiprinimo ir įtrūkimų sutvarkymo tikslus kiekis gali būti aiškus tik po atliktų apdailos demontavimo ir kitų projekte numatytų ardymo darbų;
- Inžinerinių stovų aptaisymas baldine plokšte – 12,3 kv. m.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujamas teikiant pasiūlymus.

Komisijos pirmininkas

Andrius Betingis

Inesa Gustaitienė, tel. +370 46 39 63 03, el. p. inesa.gustaitiene@klaipeda.lt
Laura Kraftienė, tel. +370 620 193 91, el. p. laura.kaftiene@klaipeda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PAAIŠKINIMŲ PATEIKIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-17 Nr. (14.24E)-VP3-505
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Betingis, Vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	ANDRIUS BETINGIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-16 16:18:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-16 16:18:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-09 10:23:09 – 2029-04-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-17 08:11:36)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-17 08:11:36 Dokumentų valdymo sistema Avilys