



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-06-18 Nr. 2953101/3

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Prašome nurodyti, kokia numatyta planuojamos kogeneracinės jėgainės kategorija pagal katilinių įrengimo taisykles.

Atsakymas: Kogeneracinio bloko statyba turi būti vykdoma vadovaujantis LR galiojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Klausimas: Prašome tiksliai nurodyti (nubrėžti ant brėžinio) griaunamų esamų pastatų ribas.

Atsakymas: Prašome žr. pridedamą priedą Nr. 1.

3. Klausimas: Prašome pateikti griaunamų pastatų kadastrinių bylų kopijas.

Atsakymas: Prašome žr. pridedamą priedą Nr. 2.

4. Klausimas: Prašome patikslinti, ar planuojamas įrengti dyzelinis generatorius turi aptarnauti ir planuojamus įrengti tinklo siurblius.

Atsakymas: Vadovautis „Techninės užduoties“ 5.13. p. ir „Techninės užduoties“ Priedo Nr. 1 „Techninių reikalavimų“ 7.17.3. p.

5. Klausimas: Prašome patvirtinti, kad Užsakovas, atsižvelgiant į TS skyriaus 7.12 „Biokuro sandėliavimo ir tiekimo ūkis“ reikalavimą pageidauja kuro tiekimo sistemoje įrengti automatinį kuro rūšiavimo mazgą su metalo atskyrimu į atskiras metalo ir kitų priemaišų talpas?

Atsakymas: Metalą nuo kitų priemaišų atskirti nebūtina.

6. Klausimas: Patikslinkite ar bus reikalinga iškelti mazuto įrangą ir vamzdynus ar planuojate naikinti mazuto ūkį?

Atsakymas: Mazuto vamzdynų ir mazuto įrangos iškelti nereikalinga. Reikalinga iškelti dyzelino vamzdyną.

Posėdžio sekretorė
Lina Rutkauskienė