

IŠSAMI INFORMACIJA

PIRKIMO ID	3193257
PIRKIMO PROCESAS	1
PRANEŠIMO ID	250372
GAVĖJAI	
KONFIDENCIALU	Ne
TEMA	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS KLAUSIMUS PATEIKIMO
IŠSIŲSTA	19/06/2025 17:05
STATUSAS	Naujas

TURINYS

Laba diena, vadovaudamiesi Praėjimo kontrolės sistemos su kortelių skaitytuvais ir durų atidarymu iš kompiuterinės darbo vietos, su montavimo darbais, mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu sąlygų aprašo (CVP IS ID 3193257) 45 p., atsakome į gautus klausimus.

Klausimas. Pagal pirkime pateiktą techninę kortelių specifikaciją neįmanoma identifikuoti kokias korteles perkančioji organizacija yra numachiusi. Prašome patikslinti dažnį (125 Mhz ar 13,56 KHz), prašome nurodyti kortelių formatą ir protokolą (Mifare, Desfire EV1, EV2, EV3).

Atsakymas. Techninės specifikacijos 2.1.p. nurodyta, jog „Palaikomi kortelių tipai – ne prasciau kaip 13.56 MHz Mifare, NFC, HID iClass; arba kita autentifikavimo įranga“.

Pastaba. Bet kokie pirkimo dokumentų paaiškinimai laikomi neatsiejama pirkimo dokumentų dalimi ir jais turi būti vadovaujama si teikiant pasiūlymus.

PRANEŠIMŲ ISTORIJA

10 ▼ Rezultatai viename puslapyje |

Rodomas 1 atitikimas.

Vartotojas ▲▼	Veiksmas ▲▼	Data ▲▼
lalisauskas	Siųsti	19/06/2025 17:05