

VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJA

Atviro konkurso (tarptautinis pirkimas)
CVP IS Nr. 3164148 tiekėjams
(pranešimas CVP IS priemonėmis)

2025-06-20 Nr. PU-2327-1

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS PATEIKIMO

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo atvirą konkursą (tarptautinis pirkimas) Nr. PU-2327/2025 (CVP IS pirkimo numeris 3164148) *Miško kelių tiesimo (statybos) ir kapitalinio remonto darbų pirkimas* (toliau – Pirkimas).

Pirkime gauti tiekėjų paklausimai. Perkančioji organizacija, vadovaujantis Pirkimo Atviro konkurso Bendrųjų sąlygų 3.2¹ ir 3.3 punktais², teikia atsakymus į juos:

Nr.	Paklausimas*	Atsakymas
Klausimai 1 p.o.d.		
1.	<i>Pagal AR į ŽPS numatyta įmaišyti iki 40 proc. dolomito skaldos, fr. 22/45. Ar gali būti įmaišyta žvyro skalda? Ar šis reikalavimas yra būtinas, ar tik rekomendacinio pobūdžio?</i>	Į ŽPS yra numatyta įmaišyti dolomito skaldos sluoksnį, žvyro skaldos įmaišyti negalima. Šis reikalavimas nėra rekomendacinio pobūdžio.
2.	<i>Sąnaudų kiekių žiniaraštyje (Pozicijoje 2.4 Grunto perstūmimas iki 100 m) yra numatyta sankasą rengti panaudojant esamus gruntus. Ar tas gruntas bus tinkamas pylimų įrengimui? Ar reikėtų vertintis tinkamo grunto iš karjero atvežimą?</i>	Projekte yra numatyta perstumti esamus gruntus (nukasus augalinį sluoksnį).
Klausimai 2 p.o.d.		
3.	<i>Pagal Sąnaudų žiniaraštyje esančią 2.7 poz. (II gr. grunto supylimas į pylimus) esamas iškastas gruntas yra naudojamas pylimams įrengti, bet pagal geologiją tas gruntas, galimai, netinkamas sankasos įrengimui. Ar rangovas turėtų įsivertinti atvežtinį iš karjero gruntą pylimų įrengimui?</i>	Rangovas turi įsivertinti, tinkamo grunto atvežimą, paaiškęjus kad esami gruntai pagal faktą netinkami.
4.	<i>Pagal Sąnaudų žiniaraštyje esančią 2.6 poz. (Durpingo grunto kasimas, supilant vietoje) durpingas gruntas iškasamas ir neišvežamas? Ar nereikėtų iškastų vietų užpilti smelingais, laidžiais vandeniui gruntais? Toks kiekis kiekių žiniaraštyje neduotas. Ar rangovui vertintis atvežtinį gruntą?</i>	Esamas durpingas gruntas paprastai supilamas ir išskleidžiamas objekto ribose, šalia kelio. Vietoje jo supilamas gruntas iš 2.7 pozicijos.
Klausimai 8 p.o.d.		
5.	<i>Esama situacija Projekto, techninių specifikacijų, 3.2.1 punkte pateiktoje lentelė. 6 yra pateikti pralaidos reikalavimai. Reikalavimuose nurodytas pralaidos apatinis ilgis 17,25m ir viršutinis ilgis 11,40m tačiau projekte pateiktame pralaidos išilginiam brėžinyje pralaidos apatinis ilgis yra nurodytas 16,00m, o viršutinis ilgis 9,0m. 1. Klausimas Prašome patikslinti, pralaidos apatinį ir viršutinį ilgį.</i>	Esant neatitikimams tarp projektą sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis (numatyta Statinio kapitalinio remonto techninis darbo projekto 15 psl. 7 ³ pastaboje).
Bendras klausimas		

3.2.¹ Kiekvienas tiekėjų prašymas paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus turi būti pateiktas ne vėliau kaip:

Tarptautinio pirkimo atveju, kai netaikoma pagreitinta procedūra (koks pirkimas atliekamas žr. Specialiosiose sąlygose)
10 (dešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos

² 3.3. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, VMU turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Atsakydama į kiekvieną tiekėjo pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, arba aiškindama, tikslindama pirkimo dokumentus savo iniciatyva, VMU turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems tiekėjams, kurie prisijungę prie šio pirkimo, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ne vėliau kaip: Tarptautinio pirkimo atveju, kai netaikoma pagreitinta procedūra (koks pirkimas atliekamas žr. Specialiosiose sąlygose) 6 (šešios) kalendorinės dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos <...>.

³ 7. Esant neatitikimams tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais;

6.	<i>Nerandame prie dokumentų, kokios yra objektų maksimalios skiriamų lėšų sumos?</i>	Informuojame, kad pirkimo dokumentuose nėra nurodytos pirkimui skirtų lėšų sumos.
7.	<p>VMU, pastebėjusi pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priede „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir tvarka“ 1.8 punkte paliktas nepaaiškintas formuluotes, bei atsižvelgus į tai, kad šios informacijos patikslinimas nepritrauktų daugiau naujų dalyvių, vadovaudamas VPĮ 36 str. 6⁴ punktu, savarankiškai patikslina 1.8 punktą ir jį išdėsto taip:</p> <p><i>„Tiekėjai, siūlantys darbų atlikimo terminą nuo 40 iki 65 darbo dienų (imtina), privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus, kad per pastaruosius 5 (penkerius) metus yra įvykdę panašios apimtys* kelių tiesimo (statybos), rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų sutartį, kurios darbai buvo faktiškai atlikti per tokį pat ar trumpesnį laikotarpį, nei teikiamas pasiūlyme.</i></p> <p><i>* - panašios apimtys kelių tiesimo (statybos), rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų sutartis - kurios bendra darbų apimtis yra ne mažesnė nei perkamų darbų apimtys.</i></p> <p><i>Pagrindimą turi patvirtinti užsakovo pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriame aiškiai nurodyta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• atliktų darbų pobūdis (kelių tiesimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas),</i> <i>• faktinė darbų įgyvendinimo trukmė,</i> <i>• darbų įvykdymo laikotarpis.</i> <p><i>Tiekėjai, siūlantys darbų atlikimo terminą nuo 66 iki 90 darbo dienų (imtina), tokio pagrindžiančio dokumento pateikti neprivalo.“</i></p>	

*Tiekėjų paklausimų tekstas neredaguotas.

Pirkimo komisijos pirmininkė

Ieva Rimšienė

J. Stonienė, tel. +370 60845521, el. p. jurga.stoniene@vmu.lt

⁴ Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) dokumentus nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui. Kai tikslinama skelbime paskelbta informacija, perkančioji organizacija privalo atitinkamai patikslinti skelbimą ir prireikus pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Tarptautinių pirkimų atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.