

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. +370 425 57 133, el. p. [info@akmene.lt](mailto:info@akmene.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Tiekėjams pagal sąrašą

2025-06-  
I 2025-06-20

Nr.

Paklausimą

**DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO**

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, atsakydama į gautus paklausimus konkursui „Projekto „Sporto paskirties inžinerinio statinio – sporto aikštelės Žemaičių g. 39, Venta, Akmenės r. sav., paprastojo remonto darbai“ supaprastinto projekto aprašo parengimo paslaugų ir rangos darbų pirkimas“ (pirkimo ID 3266404, toliau - Konkursas), informuoja:

**1. Klausimas.** Krepšinio stovai: esamoje aikštelėje yra įrengti krepšinio stovai, tačiau techninėje užduotyje nenurodyta, ar jie turi būti demontuojami, perkeliami ar paliekami. Prašytume pateikti papildomą informaciją šiuo klausimu.

**Atsakymas.** Tiekėjas turi įsivertinti, kad krepšinio stovus su krepšinio lentomis esamoje aikštelėje reikės demontuoti ir pakeisti naujais reguliuojamais krepšinio stovais su krepšinio lentomis.

**2. Klausimas.** Lietaus nuvedimo sistema: esamoje aikštelėje nėra įrengtų latakų, tačiau techninėje užduotyje nurodyta, kad reikia atlikti lietaus vandens nuvedimo trapų pakėlimą, keitimą (atnaujinimą) ar montavimą 112 m ilgyje. Prašome paaiškinti, kurioje konkrečiai vietoje turi būti atliekami šie darbai bei ar planuojama naujos sistemos įrengimas.

**Atsakymas.** Lietaus nuvedimo sistema esamoje aikštelėje yra įrengta. Lietaus nuvedimo latakai aikštelės remonto metu turi būti montuojami pagal naujai įrengtos aikštelės aukštį. Lietaus nuvedimo sistema turi būti montuojama esamų latakų vietoje.

**3. Klausimas.** Informuojame, kad birželio 24 d. yra Valstybinė šventė (Joninės), todėl siekiant tinkamai pasiruošti pasiūlymui, prašome nukelti numatytą vokų atplėšimo terminą.

**Atsakymas.** Nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas.

Pasiūlymus prašome teikti CVP IS priemonėmis iki 2025 m. birželio 27 d. 14:00 val.

Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos  
skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Viešųjų  
pirkimų skyriaus vedėjo funkcijas,  
Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Ingrida Jakaitienė

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Akmenės rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	Dėl atsakymų į paklausimus ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-06-20 Nr. S-1236
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Kiti
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ingrida Jakaitienė Vedėjas
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-20 14:03
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-06-20 14:04
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2021-12-09 11:31 - 2026-12-08 23:59
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Aistė Dvariškytė Administratorius sekretorius
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-06-20 14:38
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-06-20 14:38
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-25 15:40 - 2025-08-24 15:40
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-20)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-06-20 nuorašą suformavo Neringa Degienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-