



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-06-23 Nr. S25-010- 0587

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Prašome patikslinti sutarties sąlygą:

24.13.2. Katilo valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą 8¹.2.5. p. 480 000 Eur už kiekvieną atvejų - ar mintyje turima, kad katilo valymo atveju skiriama tokio dydžio bauda?

Atsakymas: Ši bauda skiriama už kiekvieną atvejį, tik tuo atveju, jeigu Katilo valymo periodiškumas nutraukiant katilo darbą **yra trumpesnis nei Rangovas deklaravo** pasiūlyme.

2. Klausimas: Prašome patikslinti sutarties sąlygą:

24.13.3. Nominali generuojama elektros galia 8¹.3.2.2 p. 1 500 000 Eur už gautą papildomą 1 (vieną) balą vertinant pasiūlymą - paaiškinkite šį punktą.

Atsakymas: Paaiškiname 8¹.3.2.2. punkto taikymą:

Pavyzdžiui: Tiekėjas deklaravo, kad nominali generuojama elektros galia bus 4,76 MW_{el}, ir vertinant pasiūlymą buvo skirti 2 ekonominio naudingumo balai.

Priduodant Darbus paaiškėja, kad nominali generuojama elektros galia 4,68 MW_{el}, t.y. vertinant pasiūlymą turėjo būti skirtas 1 ekonominio naudingumo balas.

Vadinasi 1 ekonominio naudingumo balas buvo skirtas nepelnytai t.y. gautas papildomai. Tuo atveju taikoma bauda – 1 500 000 Eur.

3. Klausimas: Prašome patikslinti ar galime siūlyti specialistą, Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas 3.2 punktas, kuris turi ypatingo specialiujų statybos darbų vadovo techninės priežiūros vadovo išsilavinimą ir reikalaujamą patirtį.

Atsakymas: Tiekėjas dėl Specialiujų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ 3.2. punkto reikalavimo atitikties, privalo turėti bent vieną specialistą, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:

a) suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Statiniai: Negyvenamieji pastatai: pramonės ir gamybos paskirties (energetikos); kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai: elektros (ne mažiau nei 110 kV įtampos).

b) yra buvęs objekto, kuriame suprojektuotas kogeneracinis blokas, kurio generuojama elektros galia ne mažiau kaip 2,0 MW_{el}. projekto vadovu ir objektas yra pastatytas ir priduotas užsakovui.

Pateikiami dokumentai, įrodantys atitiktį keliamiems reikalavimams, aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti Specialiujų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ lentelės 3 stulpelyje.


4. Klausimas: Prašome patikslinti 2025-06-18 rašto Nr. 2953101/3, klausimo Nr. 5 atsakymą, nurodant, kad Užsakovas reikalauja įrengti nenumatytų stambaus gabarito kuro priemaišų (pvz., akmenų, metalo strypų ir pan.) automatinio šalinimo įrenginį, be metalo atskyrimo įrenginio.

Atsakymas: Techninių reikalavimų p. 7.12. nurodyta: „Kuro padavimo sistemoje įrengti įrenginį, kuris atskirtų ir automatiškai pašalintų kuro specifikacijoje nenumatytas stambaus gabarito kuro priemaišas, kaip pvz. akmenys, metalo strypai, kelmai ir pan.“ Visos atskirtos stambaus gabarito priemaišos, įskaitant ir metalo, gali būti talpinamos toje pačioje vietoje.

5. Klausimas: Norint optimaliai parinkti kuro rūšiavimo įrangą, prašytume pateikti tikėtiną stambaus gabarito nenumatytų priemaišų frakciją bei jų procentinę dalį bendroje kuro masėje.

Atsakymas: Vadovaujantis Baltpool Prekybos biokuro produktais sąlygose nurodyta prekiaujamo medienos skiedrų produktų technine specifikacija, SM3 kurui tikėtiną stambaus gabarito nenumatytų priemaišų frakciją bei jų procentinę dalį bendroje kuro masėje turi įsivertinti projektuotojas, įvertinęs pašalinių priemaišų frakcijos dydį, kuris gali sutrikdyti kuro padavimo į pakurą, pakuros ardymo, pelenų pašalinimo sistemų darbą.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.