



PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys, tel. +370 451 54 133,
el. p. rastine@pasvalys.lt, el. pristatymo dėžutės adresas 188753657
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188753657

Mažos vertės pirkimo (pirkimo ID
3236727) tiekėjams

2025-06-23 Nr. ARB- 1053
į CVP IS pateiktus klausimus

CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS

Pateikiame Mažos vertės pirkimo (pirkimo ID 3236727) „Lifto įrengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastate adresu, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys“ (pirkimo ID 3236727) (toliau – pirkimas) atsakymus į tiekėjų pateiktus klausimus:

Klausimas:

„Prašome patikslinti:

Pasiūlymo formos specifikacijų dalies 1.9 Kabinos sienų charakteristiką. Rašote "Nerūdijančio plieno konstrukcijoje". Manome, kad tai spausdinimo klaida, turėtų būti "Grūdinto stiklo nerūdijančio plieno konstrukcijoje".

Pasiūlymo formos specifikacijų dalies 2.5 šachtos durų charakteristiką. Rašote "Nerūdijančio plieno konstrukcijoje". Manome, kad tai spausdinimo klaida, turėtų būti "Grūdinto stiklo nerūdijančio plieno konstrukcijoje".

Atsakymas:

Pasiūlymo formos specifikacijų dalies 1.9 „Kabinos durys“ reikalaujama charakteristika ir yra „Grūdinto stiklo nerūdijančio plieno konstrukcijoje“. Patiksliname, kad 1.10 „Kabinos sienos“ taip pat reikalaujama charakteristika yra „Grūdinto stiklo nerūdijančio plieno konstrukcijoje“ kaip ir analogas 2.5 „Šachtos durys“ - reikalaujama charakteristika yra „Grūdinto stiklo nerūdijančio plieno konstrukcijoje“.

Klausimas:

„Techninės specifikacijos p. 12. Nurodyta: Užsakovas atliks Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastato statybinių konstrukcijų pritaikymo (ardymo ar statybos) darbus.

Mūsų vertinimu lifto įrengimas pagal jūsų poreikius turėtų susidėti ir tokių darbų:

- Laiptinės užtvėrimo;
- Rūsio patalpų pertvarkymo, angos perdangoje ir gelžbetoninės prieduobės įrengimo;
- Laikančios metalinio karkaso lifto šachtos įrengimo;
- Kėlimo kablių perdangoje virš lifto įrengimas
- Šachtos uždengimo saugaus daugiasluoksnio stiklo plokštėmis pagal LST EN81-20 standarto reikalavimus;
- Lifto įrengimų montavimo darbų;
- Elektros ir gaisro signalizacijos privedimo darbų;
- Laiptinės ir rūsio patalpų apdailos atstatymo, turėklų išardymo ir surinkimo, reikiamų turėklų modifikacijos ir kitų smulkių darbų kurių gali prireikti;

Patikslinkite konkrečiau, kuriuos ir anksčiau išvardintų darbus atliks Užsakovas, o kurių atlikimą vertinti teikiant pasiūlymą?“

Atsakymas:

Užsakovas atliks tokius darbus:

1. Laiptinės užtvėrimo;
2. Rūsio patalpų pertvarkymo, angos perdangoje ir gelžbetoninės prieduobės įrengimo;
3. Kėlimo kablių perdangoje virš lifto įrengimas;
4. Laiptinės ir rūsio patalpų apdailos atstatymo, turėklų išardymo ir surinkimo, reikiamų turėklų modifikacijos ir kitų smulkių darbų kurių gali prireikti.

Tiekėjas atlieka šiuos darbus:

1. Laikančios metalinio karkaso lifto šachtos įrengimas;
2. Šachtos uždengimo saugaus daugiasluoksnio stiklo plokštės pagal LST EN81-20 standarto reikalavimus;
3. Lifto įrengimų montavimo darbus;
4. Elektros ir gaisro signalizacijos privedimo darbus.

Taip pat kitus darbus nurodytus techninėje specifikacijoje.

Klausimas:

„Esam laiptų niša yra ~2500x1450mm, apžiūros metu minėjo, kad ji bus padidinta iki 2500x1600mm, tuos darbus organizuojant Užsakovui. Ar gauta informacija teisinga?“

Atsakymas:

Užsakovas padidina laiptų nišą iki 2500x1600 mm.

Klausimas:

„Atsižvelgiant į tai, kad nuo Jūsų pateiktų atsakymų priklauso mūsų pasiūlymo skaičiavimai, prašome nukelti pasiūlymo pateikimo terminą bent iki 2025-07-03d.“

Atsakymas:

Informuojame, kad 2025 m. birželio 23 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta apie pakeitimus, susijusius su mažos vertės pirkimu, vykdomu skelbiamos apklausos būdu „Lifto įrengimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos pastate adresu, Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys“ (pirkimo ID 3236727) pasiūlymų pateikimo termino pratęsimu. Pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. liepos 3 d. 09.00 val., susipažinimo su pasiūlymais data: 2025 m. liepos 3 d. 09.30 val. Prašymas pateikti paaiškinimą galimas iki 2025 m. liepos 1 d. 09.00 val.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Justa Zabėla