



VIEŠOJI ĮSTAIGA „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“

**MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „SKIRSTOMASIS ELEKTROS SKYDAS“
SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
Versija Nr. 1**

TURINYS

1. Bendra informacija	0
2. Pirkimo objektas	0
3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	0
4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	1
5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	1
6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1
7. Pasiūlymų vertinimas	2
8. Sutarties sudarymas	2

1. Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, adresas Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, darbo laikas I-IV: 8.00 - 17.00, V: 8.00 - 15.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamo objekto negalima įsigyti naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4., 4.4.4.5. p. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje ir sutarties vykdymo sąlygose.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

2. Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti skirstomuosius elektros skydus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede. Nurodyti prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie bus naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. **Pradinės sutarties vertė lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai 60.000,00 Eur be PVM.**

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimančias Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.2. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams. Pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad neturi specialiųjų sąlygų 1 priede nurodytų pašalinimo pagrindų.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija, įvertinusi visus galinčius kelti grėsmę nacionalinio saugumo interesams rizikos veiksnius numato, kad šiame pirkime negali dalyvauti tiekėjai, jų subtiektai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, kurie nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jų subtiektas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje VPĮ 17 straipsnio 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. **CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas** tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurai pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7.2. Laimējusių pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties projektas pateikiamos specialiuųjų pirkimo sąlygų 6 priede.

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).**

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).**

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).**

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktą VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis **(VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).**

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose **(VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).**

7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą patvirtina, kad nėra nė vieno Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2¹ numatyto tiekėjo pašalinimo pagrindo. Tuo atveju, jei perkančiajai organizacijai pirkimo procedūrų arba pirkimo sutarties vykdymo paaiškės, kad tiekėjui pateikiant pasiūlymą buvo bent vienas tiekėjo pašalinimo pagrindas, perkančioji organizacijai turi teisę nedelsiant atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba, jei pirkimo sutartis jau pasirašyta, nutraukti pirkimo sutartį ir reikalauti nuostolių atlyginimo.

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA)
APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.
2. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Skirstomasis elektros skydas (toliau: Skydas), 3x18 modulių, IP65, su plokšte skaitiklio montavimui, automatiniais jungikliais, kontaktorium ir komplektuojančiais priedais.

I. Perkamas kiekis:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tipas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis *
1.	Skirstomasis elektros skydas	3x12 modulių, IP65, su automatiniais jungikliais, kontaktoriumi, plokšte elektros skaitikliui tvirtinti ir komplektuojančiomis medžiagomis.	kompl.	280

II. Detalizuota skydų komplektų sudėtis ir perkami suminiai kiekiai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tipas	Mato vnt.	Kiekis komplekte	Suminis kiekis *
1.	Skirstomasis elektros skydas	3x12 modulių, IP65, su įžeminimo ir neutralės gnybtais 16P	vnt.	1	280
2.	Automatinis jungiklis	230V 1P C20	vnt.	1	280
3.	Automatinis jungiklis	230V 1P C16	vnt.	2	560
4.	Automatinis jungiklis	230V 1P C10	vnt.	2	560
5.	Automatinis jungiklis	230V 1P C6	vnt.	1	280
6.	Kontaktorius	230V 25A 4P 2no+2nc	vnt.	1	280
7.	Plokštė elektros skaitikliui tvirtinti	1F skaitikliui Elgama tvirtinti	vnt.	2	280
8.	Kištukinis elektros lizdas	Montuojamas ant DIN bėgelio	vnt.	2	560
9.	DIN bėgelis	DIN35 standarto nerūdijančio arba galvanizuoto plieno perforuotas bėgelis modulių aparatų tvirtinimui. 1 m ilgio.	m	0,33	100

10.	Šyna izoliuota automatinių sujungėjų apjungimui su galiniais dangteliais	1P, 6 mod., 12 mm ²	vnt.	1	280
11.	Elektros maitinimo kabelis	Daugiavielis lankstus 3x6 mm ²	m.	6	1680
12.	Elektros maitinimo kabelis	Daugiavielis lankstus 3x4 mm ²	m.	1	280
13.	Elektros maitinimo kabelis	Daugiavielis lankstus 3x2,5 mm ²	m.	16	4480
14.	Elektros maitinimo kabelis	Daugiavielis lankstus 3x1,5 mm ²	m.	6	1680
15.	Įžeminimo kabelis	Daugiavielis lankstus 1x16 mm ²	m.	8	2240
16.	Maitinimo blokas (rozetynas) su Schuko įvadinio kabeliu	19" 8 rozečių su jungikliu	vnt.	1	280
17.	Maitinimo blokas (rozetynas) su C14 įvadinio kabeliu	19" 8 rozečių su jungikliu	vnt.	1	280

III. Reikalavimai prekėms:

- a. Bendrieji reikalavimai* Atitiktą aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančių dokumentų bus prašoma tik ekonomiškai naudingiausių pasiūlymą pateikusių tiekėjų:

Eil. Nr.	Rodiklis	Reikšmė*
1.	Prekės turi būti ilgaamžės, skydo numatytasis tarnavimo laikas turi būti ne mažiau 15 metų.	Tiekėjas turi pateikti laisvos formos rašytinę deklaraciją
2.	Prekės turi būti lengvai perdirbamos, perdirbama ne mažiau 80% skydo medžiagų	Tiekėjas turi pateikti laisvos formos rašytinę deklaraciją

b. Techniniai reikalavimai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
1.	Skirstomasis elektros skydas	1. Skydo talpa 3 eilės po 12 modulių; 2. Išmatavimai: 2.1. Aukštis nuo 580 iki 680 mm; 2.2. Plotis nuo 330 iki 430 mm; 2.3. Gylis nuo 150 iki 180 mm. 2.4. Atstumas nuo DIN bėgelio iki durelių ne mažiau kaip 80 mm. 3. Skirtas virštinkinei instaliacijai tvirtinimui ant sienos; 4. Su vientisomis, skaidriomis durelėmis;

		5. Skydo priekinė dalis po durelėmis, turi būti uždengiama trimis atskirais nuimamais dangteliais; 6. Kabelių įvedimo paruoštų išpjovų per korpuso viršų ir/arba apačią: ne mažiau 12; 7. Komplektacija: 7.1. PE laidininkų gnybtų blokas ne mažiau 16 gnybtų 1,5 – 16 mm²; 7.2. N laidininkų gnybtų blokas ne mažiau 16 gnybtų 1,5 – 16 mm²; 7.3. Gnybtų blokų tvirtinimo elementai (jei reikia); 7.4. Ženklavimo rinkinys. 8. Elektros izoliacijos klasė: II (dviguba izoliacija); 9. Viršįtampio kategorija: II klasė; 10. Korpuso medžiaga: plastikas, be halogenų; 11. Atsparumas liepsnai ir karščiui: ne mažiau 650°C pagal IEC 60695; 12. Atsparumas ultravioletiniams spinduliams; 13. IK apsaugos laipsnis IK09; 14. IP apsaugos laipsnis IP65; 15. Darbo temperatūra nuo -25°C iki 60°C; 16. Atitikimas CE reikalavimams; 17. Aplinkosaugos atitikties sertifikatai RoHS, REACH arba kitas lygiavertis sertifikatas.
2.	Automatinis jungiklis	1. Charakteristika: C ; 2. Atjungimo geba: ne mažiau 6kA pagal standartus EN/IEC 60898-1 ir EN/IEC 60947-2; 3. Korpuso medžiaga: savaime užgesantis, atsparus ugniai ir karščiui plastikas, pagal EN 60898-1; 4. Vardinė įtampa: 230V; 5. Polių skaičius: 1; 6. Tvirtinimas: bėgelis DIN35; 7. Aukštis nuo bėgelio ne daugiau 75 mm; 8. Plotis nuo 17,7 -iki 18,0 mm; 9. Darbo temperatūra nuo -25°C iki 60°C; 10. Turi atitikti standartą EN/IEC 60898; 11. Turi atitikti direktyvą 2014/35/EU; 12. Turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/EU; 13. Turi atitikti Europos tarybos direktyvą 91/338/EEC.
3.	Kontaktorius	1. Polių skaičius: 4P; 2. Vardinė srovė: 25A; 3. Vardinė įtampa: 230V AC 50 Hz; 4. Valdymo įtampa: 230V AC 50Hz; 5. Kontaktų tipas: 2no+2nc; 6. Plotis: ne daugiau 2 modulių (37 mm +/- 2 mm); 7. Aukštis nuo bėgelio ne daugiau 70 mm;

		8. Darbo temperatūra nuo -25°C iki 60°C; 9. Turi atitikti direktyvą 2014/35/EU; 10. Turi atitikti RoHS direktyvą 2011/65/EU; 11. Turi atitikti Europos tarybos direktyvą 91/338/EEC.
4.	1F skaitiklio tvirtinimo plokštė	1. Plastikinė 1 F skaitiklio tvirtinimo plokštė su galimybe keisti tvirtinimo varžtų padėtį; 2. Aukštis nuo 220 mm iki 270 mm; 3. Plotis nuo 130 mm iki 160 mm; 4. Storis 20-35 mm.
5.	Kištukinis elektros lizdas	1. Tipas: 2P+E; 2. Montuojamas ant DIN35 bėgelio; 3. Su įžeminimu; 4. Vardinė įtampa 250 V AC; 5. Vardinė srovė 16 A; 6. Spalva balta arba pilka; 7. Apsaugos laipsnis ne blogesnis kaip IP20.
6.	DIN bėgelis	1. DIN35 standarto nerūdijančio arba galvanizuoto plieno perforuotas bėgelis modulių aparatų tvirtinimui; 2. Ilgis: 1 m; 3. Aukštis nuo 7 iki 8 mm; 4. Komplektuojamas vienas 1 metro ilgio bėgelis trimis skydų komplektams.
7.	Šyna izoliuota	Varinė izoliuota šyna automatinėjų sujungėjų apjungimui, 1P, 6 modulių, 12 mm ² , su galiniais dangteliais.
8.	Elektros maitinimo kabeliai	1. Nominali įtampa: 300/500 V; 2. Laidininkų medžiaga: varis; 3. Laidininkų tipas: lankstūs daugiavieliai; 4. Laidininkų Izoliacinio sluoksnio medžiaga: Polivinilchloridas (PVC) arba analogiška; 5. Apvalkalo medžiaga: Polivinilchloridas (PVC) arba analogiška; 6. Degimo klasė: ne žemesnė negu Eca; 7. Laidininkų izoliacijos spalvinis žymėjimas turi atitikti CENELEC HD 308 S2:2002 standartą; 8. Darbo temperatūra nuo -20 iki +70 °C.
9.	19" 8 rozečių maitinimo blokas (rozetynas) su Schuko įvadinio kabeliu	1. Vardinė įtampa: 250 V; 2. Vardinė srovė: 16 A; 3. Tvirtinimas: 19" spintoje; 4. Aukštis: 1U; 5. Lizdų kiekis: ne mažiau 8; 6. Įjungimo/išjungimo jungiklis: turi būti; 7. Įvadinio kabelio ilgis: 1,5 m; 8. Įvadinio kabelio kištukas: Schuko 2P+E.
10.	19" 8 rozečių maitinimo blokas (rozetynas) su	1. Vardinė įtampa: 250 V 2. Vardinė srovė: 16 A 3. Tvirtinimas: 19" spintoje;

	C14 įvadinio kabeliu	4. Aukštis: 1U; 5. Lizdų kiekis: ne mažiau 8 6. Įjungimo/išjungimo jungiklis: turi būti; 7. Įvadinio kabelio ilgis: 1,5 m; 8. Įvadinio kabelio kištukas: C14.
--	----------------------	---

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai „Placiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS**PIRKIME „SKIRSTOMASIS ELEKTROS SKYDAS“**

____ Nr. ____

(Data)

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subrangovus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subrangovus.

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti darbai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
			Proc.
Subrangovai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį			
Viso:			
Kiti žinomi subrangovai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktis			
Viso:			

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subrangovo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
- 2) Pirkimo sąlygose (jų paaiškinimuose, papildymuose (jeigu tokių bus).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Mes siūlome perkamas prekes, kurių detalus aprašymas tiksliai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Siūlomo pirkimo objekto (taip, kaip jis aprašytas pirkimo dokumentuose) kaina nurodyta šioje lentelėje:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto pavadinimas	Preliminarus kiekis	Mato vnt.	Vnt. įkainis, Eur be PVM	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM
1	2	3	4	5	6 (3*5)
1.	Skirstomasis elektros skydas	280	kompl.		
Bendra pasiūlymo kaina be PVM					
PVM					
Bendra pasiūlymo kaina su PVM					

Bendra pasiūlymo kaina (įskaitant PVM) Eur (suma žodžiais) iš jų ... proc. PVM..... Eur (suma žodžiais).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Mes siūlome šį parametą pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų:

Vertinimo kriterijus	Siūlomas terminas
Antras kriterijus prekių pateikimo terminas: ne mažiau kaip 80 skydų komplektų pateikimas anksčiau nustatyto tiekimo termino (T).	<i>Tiekėjas turi norodyti prekių pateikimo terminą, skaičiuojamą kalendorinėmis dienomis*</i>

***Didžiausias nustatytas prekių pateikimo terminas yra T_{SetMax} yra lygus 60 kalendorinių dienų, ir mažiausias nustatytas prekių pateikimo terminas T_{SetMin} yra lygus 7 kalendorinės dienos.**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

1 lentelė. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija***:

Eil.	Pateikto dokumento pavadinimas
...	

*** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka vertindama pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

2. Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai	Lyginamasis svoris kainos ir kokybės įvertinime
1. Pirmas kriterijus – kaina (C).	X=55
2. Antras kriterijus – prekių pateikimo terminas: ne mažiau kaip 80 skydų komplektų pateikimas anksčiau nustatyto tiekimo termino (T).	Y=45

3. Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir prekių pateikimo termino kriterijaus (T) balus:

$$S = C + T$$

3.1. Pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas didžiausios nustatytos kainos (C_{SetMax}) ir pasiūlymo kainos eurais su PVM (C_p) skirtumo santykį su didžiausios nustatytos kainos (C_{SetMax}) ir mažiausios nustatytos kainos (C_{SetMin}) skirtumo, padauginta iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$C = X \times \left(\frac{(C_{SetMax} - C_p)}{(C_{SetMax} - C_{SetMin})} \right)$$

Mažiausia nustatyta kaina C_{SetMin} yra lygi 66 600.00 Eur su PVM, didžiausia nustatyta kaina C_{SetMax} yra lygi 72 600.00 Eur su PVM.

Kriterijaus C reikšmės turi būti pateikiamos ir vertinamos vienos šimtosios dalies (dviejų skaičių po kablelio) tikslumu.

Prekių pateikimo termino kriterijaus (T) ekonominis naudingumas apskaičiuojamas geriausią to kriterijaus reikšmę (T_{min}) palyginant su pasiūlyta kriterijaus reikšme (T_p) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y).

Kriterijaus T balai apskaičiuojami pasiūlymo parametro T_p ir mažiausio nustatyto parametro T_{SetMin} skirtumo santykį su didžiausio nustatyto parametro T_{SetMax} ir mažiausio nustatyto parametro T_{SetMin} skirtumu atimant iš vieneto, padauginant iš parametro lyginamojo svorio (Y) pagal šią formulę:

$$T = Y \times \left(1 - \frac{(T_p - T_{SetMin})}{(T_{SetMax} - T_{SetMin})} \right)$$

Didžiausias nustatytas prekių pateikimo terminas yra T_{SetMax} yra lygus 60 kalendorinių dienų, ir mažiausias nustatytas prekių pateikimo terminas T_{SetMin} yra lygus 7 kalendorinės dienos.

Kriterijaus T reikšmės turi būti Tiekėjo pateikiamos sveikais dienų skaičiais ir balai bus vertinami vienos šimtosios dalies (dviejų skaičių po kablelio) tikslumu.

Pateikiama atskiru dokumentu.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

Eil. Nr.	VEIKSMAS	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku)	PASTABOS
1.	Pasiūlymų pateikimo terminas	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą.	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.
2.	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	
3.	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:	Likus ne mažiau kaip 1 darbo diena iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia.
4.	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos	
5.	Pasiūlymo galiojimo terminas ne trumpesnis kaip	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.	
6.	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per	Netaikoma	
7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per	Netaikoma	
8.	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per	Netaikoma	
9.	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos	

	sudaroma sutartis ne vėliau kaip per		
10.	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per	5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPJ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.	
11.	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos	
12.	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia)	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą	