



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-06-26 Nr. S25-010-0598

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Techninėje užduotyje minite „Atlikti esamos Panevėžio elektrinės katilinės buvusių garo katilų patalpų ir kitų kliudančių statinių nugriovimą (mūrinis kaminas paliekamas, kamino ūlas nugriauti). Griovimo atliekų šalinimą, pateikiant dokumentus kur atliekos pridutos“ Prašome patikslinti ar metalo laužas turi būti pridudamas AB „Panevėžio energija“? Jeigu taip, prašome nurodyti pridudamo metalo laužo gabaritų matmenis.

Atsakymas: Metalo laužas tvarkomas Tiekėjo, nepridudamas Užsakovui. Vykdamas techninės užduoties nuostatas Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kur pridutos atliekos.

2. Klausimas: Tiekėju kvalifikacijos reikalavimų lentelėje p. 1.2. reikalaujama: Tiekėjas turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatacijos veikla ir turėti teisę verstis šiais elektros įrenginių eksploataavimo darbais, kurie reikalingi pirkimo sutarčiai įvykdyti: Elektros skirstyklų ir pastočių iki 110 kV įtampos bandymo darbai. Prašome patikslinti kokius elektros skirstyklų ir pastočių bandymo darbus turės atlikti Tiekėjas, kadangi nei techninėje užduotyje, nei techniniuose reikalavimuose nėra minimi jokie darbai, susiję su 110 kV įtampos skirstyklomis ir pastotėmis.

Atsakymas: Pagal pirkimų dokumentų techninės užduoties priedą Nr. 7 LITGRID AB išduotas „PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO“ sąlygų II DALĮ. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1 skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo punktą:

28. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų ataskaitą.

PE prijungimo prie operatoriaus tinklo riba 110 kV.

3. Klausimas: Prašome patikslinti ir nurodyti, kur, esamų pastatų griovimo metu, sandėliuoti susidariusias metalo atliekas (pažymėti teritorijos plane), taip pat prašome nurodyti pageidaujamas metalo atliekų maksimalius gabaritus.

Atsakymas: Metalo atliekos tvarkomos Tiekėjo ir nepridudamas Užsakovui. Vykdamas techninės užduoties nuostatas, Tiekėjas turi pateikti dokumentus, kur pridutos atliekos. Metalo atliekų sandėliavimas galimas Techninės užduoties priede Nr.3 nurodytoje teritorijoje.

4. Klausimas: Ar žemiau nurodytiems punktams galima techninę informaciją, įrangos aprašymus teikti Anglų kalba?

"6.1.12. Siūlomo pirkimo objekto aprašymas, kurį sudaro:

6.1.12.1. principinis Įrangos (Garo katilo su pakura, garo turbinos ir kondensatoriaus, kondensacinio ekonomaizerio, dūmų valymo sistemos, kuro ūkio) išdėstymo planas;

6.1.12.2. principinė technologinė šilumos schema, kurioje pavaizduota demineralizuoto vandens paruošimo, garo katilo maitinimo vandens, garo, kondensato, termofikacinio vandens vamzdynai su įranga; oro degimo proceso, degimo produktų, kondensacinio ekonomaizerio su pagalbiniais įrenginiais sistemos ;

6.1.12.3. Įrangos (garo katilo, garo turbinos su generatoriumi, kondensacinio ekonomaizerio, dūmų valymo įrangos) deklaruotinos reikšmės (užpildytas specialiujų pirkimo sąlygų 6b priedas), pridedant Įrangos (garo katilo, garo turbinos su generatoriumi, kondensacinio ekonomaizerio, dūmų valymo įrangos) techninius aprašymus, užpildytas ir pasirašytas deklaracijas, pateiktas 6c ir 6d specialiujų pirkimo sąlygų prieduose.

6.1.13. kiti tiekėjo manymu svarbūs ir reikalingi dokumentai"

Atsakymas: Pasiūlymai turi būti rengiami vadovaujantis Konkurso Specialiujų pirkimo sąlygų 6.2.3. punkto nuostatomis:

„Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą. Perkančiajam subjektui turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkantysis subjektas reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. Brošiūros, katalogai, sertifikatai, schemas, diagramos, brėžinių paaiškinimai, techninė informacija ir pan. gali būti pateikti anglų kalba, kartu neteikiant jų vertimo į lietuvių kalbą, tačiau perkančiajam subjektui pareikalavus tiekėjas juos privalės išversti per 3 darbo dienas.“

5. Klausimas: Prašome patikslinti ar numatyta pirkimo vertė 29 000 000 Eur yra su ar be PVM?

Atsakymas: Skelbimo apie pirkimą 5.1.5. punkte „Vertė“ nurodyta numatoma vertė be PVM.

6. Klausimas: Skyriuje 7.7. Vandens paruošimo sistema nurodoma: „... ir iš dalies periodiškai matuojant Fe, Cu, SiO₂, O₂, NH₃“. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi tik įrengti mėginių paėmimo vietas periodiniam matavimui, o užsakovas pats atliks tyrimus? Kokiose vietose turi būti numatyti mėginių paėmimai periodiniams matavimams?

Atsakymas:

1) Garo kondensato ir vandens kokybės kontrolė atliekama automatinio veikimu. Turi būti įrengti ne tik nurodytų mėginių paėmimo vietos bet ir prietaisai atliekantys periodinius matavimus. Periodiškumas turės būti nustatytas pagal katilo ir turbinos gamintojų rekomendacijas bei pagal derinimo darbų duomenis.

2) Periodinei vandens chemijos kontrolei turi būti galimas šių mėginių paėmimas:

1. Maitinimo vanduo prieš katilą.
2. Katilo vanduo.
3. Sotus garas.
4. Perkaitintas garas.
5. Kondensatas.

Periodiniams matavimams vietos turi būti parenkamos projekte, atsižvelgiant į įrangos gamintojų rekomendacijas.

7. Klausimas: Pasiūlymo formoje 6 priede 3 lentelė – Subrangovų sąrašas, 3a lentelė - Subrangovų sąrašas, kurių pajėgumais nesiremiama. Patikslinkite kokią konkrečiai informaciją reikia pateikti abiejose lentelėse.

Atsakymas: Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedo „Pasiūlymo forma“ 3 lentelėje turi būti nurodyta informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, t.y. subrangovo pavadinimas, atliekamų darbų pavadinimas (aprašymas) ir apimtis, EUR be PVM arba proc., o 3a lentelėje turi būti nurodyta informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais nesiremiama, t.y. Subrangovo pavadinimas (jei subrangovas yra žinomas), atliekamų darbų pavadinimas (aprašymas), apimtis, EUR be PVM arba proc., ar subrangovas atitinka specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede keliamą aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimą (jei subrangovas yra žinomas).

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.