

ATSAKYMAS Į GAUTUS TIEKĖJO PAKLAUSIMUS
MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS REZERVINIO MAITINIMO ŠALTINIO (UPS)
SISTEMA ST-2 PIRKIME

(Nr. 3342857)

2025-06-26

Perkančioji organizacija (toliau – PO) teikia tiekėjo klausimus ir PO atsakymus:

Eil. Nr.	Tiekėjo paklausimas	PO atsakymas
1	Ar patalpoje, kurioje bus įrengiamas NMŠ su skirstomuoju skydeliu, yra pakeliamos grindys, po kuriomis būtų galima pakloti NMŠ ir skirstomąjį skydelį jungiančius kabelius, arba pakabinamos lubos, virš kurių būtų galima pakloti NMŠ ir skirstomąjį skydelį jungiančius kabelius?	Taip, patalpoje yra pakeliamos grindys.
2	Ar patalpos, kurioje bus montuojamas NMŠ, grindys paskaičiuotos išlaikyti 1905 kg / kv. m paskirstytą apkrovą?	Patalpos, kurioje bus montuojamas NMŠ, grindys nepaskaičiuotos išlaikyti minėtos apkrovos, reikia papildomos konstrukcijos.