

Tiekėjams

2025-06-27

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai– Kretinga ruožo nuo 4,800 iki 11,500 km kapitalinis remontas, įrengiant takus, apšvietimą ir inžinerines eismo saugos priemones* (Pirkimo ID 2879718), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Esama situacija: Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai– Kretinga ruožo nuo **4,800 iki 8,802** km kapitalinis remontas“, Susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 2.14, 2.15 ir 2.17 punktuose pateikti šlaitų tvirtinimo ir stabilizavimo sistemų kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šioms medžiagoms. Nepateikus reikalavimų medžiagoms gali būti naudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai.

Klausimas: Prašome patikslinti susisiekimo dalies, darbų kiekio žiniaraščio 2.14, 2.15 ir 2.17 punktuose pateiktų medžiagų technines specifikacijas

Atsakymas: Kiekių p. 2.14, 2.15 ir 2.17 specifikacijos yra pateiktos P21-60.1-2212-KR-TDP-S.TS 13 ir 14 skyriuje. Skersinių pjūvių P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04 brėžinio 6 ir 7 lapai.

2. Klausimas:

Esama situacija: Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai– Kretinga ruožo nuo **8,802 iki 11,500** km kapitalinis remontas“, Susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 2.15 punkte pateikti šlaitų tvirtinimo sistemos kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šioms medžiagoms. Nepateikus reikalavimų medžiagoms gali būti naudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai

Klausimas: Prašome patikslinti susisiekimo dalies, darbų kiekio žiniaraščio 2.15 punkte pateiktų medžiagų technines specifikacijas.

Atsakymas: Kiekių p. 2.14, specifikacijos yra pateiktos P21-60.1-2212-KR-TDP-S.TS 14 skyriuje. Skersinių pjūvių P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04 brėžinio 6 lapas.

3. Klausimas:

Esama situacija: Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga ruožo nuo **4,800 iki 8,802** km kapitalinis remontas“, Susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 3.5 ir 3.8 punktuose pateikti neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šioms medžiagoms.

Klausimas: Nepateikus reikalavimų medžiagoms gali būti naudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai. Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės naudoti GRK-3 klasės neaustinę geotekstilę drenažo sistemose, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis **MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje**.

Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252				Geotekstilės tipas	
	Charakteristika	Metodas	Matavimo vienetas	Austinė	Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta
	Atsparumas tempimui	EN ISO 10319	kN/m	MD ≥ 1,0 CMD ≥ 1,0	MD ≥ 2,5 CMD ≥ 1,7
	Pailgėjimas	EN ISO 10319	%	MD ≤ 90 / CMD ≤ 90	MD ≤ 120/ CMD ≤ 120
	Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test)	EN ISO 12236	kN	≥ 0,4	≥ 0,4
	Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test)	EN ISO 13433	mm	≤ 25	≤ 25
	Būdingas kiaurymės matmuo O ₉₀	EN ISO 12956	µm	45 -200	45 -200
	Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	EN ISO 11058	l/(m ² s)	> 40	> 40
	Ilgamžiškumas	EN ISO 13252 (priedas B)	metai	> 50	> 50“

Atsakymas: Drenažo geotekstilės filtrai vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 7 lentelėje pateiktais reikalavimais.

Reikalavimai geotekstilei ir infiltraciniams šuliniams techninių specifikacijų P21-60.1-2212-KR-TDP-S.TS 12.1.2 skyriuje.

4. Klausimas:

Esama situacija: Projekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2212 Klaipėda–Radailiai–Kretinga ruožo nuo **8,802 iki 11,500 km** kapitalinis remontas“, Susisiekiimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 3.5 ir 3.8 punktuose pateikti neaustinės geotekstilės GRK-3 klasės kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti jokie reikalavimai šioms medžiagoms.

Klausimas: Nepateikus reikalavimų medžiagoms gali būti naudoti netinkami, funkcinės paskirties neatliekantys gaminiai. Prašome patvirtinti, kad Rangovas galės naudoti GRK-3 klasės neaustinę geotekstilę drenažo sistemose, vadovaujantis techninėmis specifikacijomis pateiktomis **MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje.**

Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252				Geotekstilės tipas	
	Charakteristika	Metodas	Matavimo vienetas	Austinė	Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta
	Atsparumas tempimui	EN ISO 10319	kN/m	MD ≥ 1,0 CMD ≥ 1,0	MD ≥ 2,5 CMD ≥ 1,7
	Pailgėjimas	EN ISO 10319	%	MD ≤ 90 / CMD ≤ 90	MD ≤ 120/ CMD ≤ 120
	Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test)	EN ISO 12236	kN	≥ 0,4	≥ 0,4
	Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test)	EN ISO 13433	mm	≤ 25	≤ 25
	Būdingas kiaurymės matmuo O ₉₀	EN ISO 12956	µm	45 -200	45 -200
	Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi	EN ISO 11058	l/(m ² s)	> 40	> 40

	Ilgaamžiškumas	EN ISO 13252 (priedas B)	metai	> 50	> 50"
--	----------------	-----------------------------	-------	------	-------

Atsakymas: Drenažo geotekstilės filtrai vadovaujantis MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai. 7 lentelėje pateiktais reikalavimais.

Reikalavimai geotekstilei ir infiltraciniams šuliniams techninių specifikacijų P21-60.2-2212-KR-TDP-S.TS 11.1.2 skyriuje.

5. Klausimas:

Dokumento "16_2 priedas_DKŽ ir santrauka_2212_II pod.xlsx 11. Kiti darbai" punkte rašoma: Paviljono 4,90 x 1,40 m su suoliuku įrengimas, šiukšliadėžių įrengimas, suoliukų įrengimas. Prašome patikslinti šių elementų specifikacijas, reikalavimus.

Atsakymas: Mažosios architektūros sprendiniai pateikti P21-60.2-2212-KR-TDP-S.TS 17 skyrius.

6. Klausimas:

Dokumento "16_1 priedas_DKŽ ir santrauka_2212_I pod.xlsx 12. Kiti darbai" punkte rašoma: Paviljono 4,90 x 1,40 m su suoliuku įrengimas, šiukšliadėžių įrengimas, suoliukų įrengimas. Prašome patikslinti šių elementų specifikacijas, reikalavimus.

Atsakymas: Mažosios architektūros sprendiniai pateikti P21-60.2-2212-KR-TDP-S.TS 17 skyrius.

PRIDEDAMA.

1. 20260627_16_1 priedas_DKŽ ir santrauka_2212_I pod.xlsx;
2. 20260627_16_2 priedas_DKŽ ir santrauka_2212_II pod.xlsx;
3. P21-60.1-2212-KR-TDP-S.B-04.pdf;
4. P21-60.1-2212-KR-TDP-S.TS.pdf;
5. P21-60.2-2212-KR-TDP-S.B-06.pdf;
6. P21-60.2-2212-KR-TDP-S.TS.pdf.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

* *Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*