

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams


2025-06-27

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO\_4

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 144,72 km dviejų lygių sankryžos viaduko (1907) kapitalinis remontas* (Pirkimo ID 2866322), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus\*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

#### 1. Klausimas:

SK dalis. Brėžinyje 0495/1907-KRTDP-SK.BR-6 pavaizduoti ištisiniai turėklai ties deformaciniais pjūviais. Prašome patikslinti turėklų išdėstymą.



#### Atsakymas:

Turėklų judėjimas ties deformaciniais pjūviais išspręstas turėklų sekcijos, esančios virš deformacinio pjūvio jungime su už deformacinio esančia turėklų sekcija. (žr. 0495/1907-KRTDP-SK.BR-44 ir 0495/1907-KRTDP-SK.BR-45 brėžinius ir 0495/1907-KRTDP-SK.BR-45 brėžinio mazgus C ir D.)

#### 2. Klausimas:

Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

#### Atsakymas:

Pirkimas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2025 – 2027 metų sąmatos.

### 3. Klausimas:

Prašome nurodyti, ar Užsakovas turi nusimatęs visas reikiamas lėšas rangos darbų pirkimui 2025 metais, jeigu ne, tai prašome nurodyti sumą, už kurią reikės atlikti darbų 2025 metais ir 2026 metais?

#### Atsakymas:

Taip, pirkimas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2025 – 2027 metų sąmatos.

### 4. Klausimas:

Sutartyje yra nurodyta, jog visų darbų galutinis terminas yra 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prašome patikslinti ar į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka)?

#### Atsakymas:

Sutartyje technologinė pertrauka **nėra numatyta**. Į bendrą 14 mėn. darbų atlikimo terminą įskaičiuotas ir periodas nuo gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d.

### 5. Klausimas:

Jei bus poreikis parengti techninio darbo projekto naują laidą dėl parengtame techniniame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtinio jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į techninio darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo techninio darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?

#### Atsakymas:

Jeigu dėl techninės klaidos ar kito svarbaus bei būtino patikslinimo atsiranda poreikis parengti naują techninio darbo projekto laidą ar tikslinti esamą, Rangovas ir Techninė priežiūra, nustačius klaidą, kreipiasi į PVP dėl jos taisymo. Tokiu atveju TDP rengėjas privalo, be papildomo atlygio, parengti naują projekto laidą arba atlikti reikiamus tikslinimus.

Tokiais atvejais Rangovas turi vadovautis Sutarties XII skyriuje „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nustatyta papildomų darbų inicijavimo ir derinimo tvarka. Siūlymas dėl tokio patikslinimo turi būti pateiktas raštu, motyvuotai pagrindžiant jo būtinumą bei susijusias išlaidas.

Sprendimas dėl tokių darbų vykdymo ir galimo apmokėjimo priimamas tik gavus Užsakovo raštišką pritarimą ir sudarius papildomą susitarimą. Priešingu atveju, visą atsakomybę ir riziką dėl patirtų išlaidų prisiima Rangovas.

### 6. Klausimas:

Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti perdangos apkrovos bandymus. Jeigu taip, tai prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje įsivertinti.

#### Atsakymas:

Vadovaujantis AUTOMOBILIŲ KELIŲ TILTŲ STATINIO IR DINAMINIO TYRIMO NURODYMAI TN TILTAI 23 prieš paleidžiant transporto priemonių eismą turi būti atlikti priimamamieji tilto statinis ir dinaminis bandymai. Šių bandymų atlikimo rangovas neturi vertinti teikdamas pasiūlymą. Šiuos bandymus atliks Užsakovas. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie darbų užbaigimą likus ne mažiau nei 14 d.d. Užsakovas atliks bandymus, per 7 d.d. po bandymo atlikimo bus parengtas tilto bandymo aktas, o per 20 d.d. bus parengta bandymo ataskaita. Eismą bus galima leisti po bandymo akto parengimo su sąlyga, kad nebus nustatyta trūkumų (defektų). Bandymo metu nustačius trūkumus (defektus) arba bus blogi bandymo rezultatai, eismą bus galima leisti tik pašalinus trūkumus (defektus).

### 7. Klausimas:

Prašau pataisyti exel žiniaraščio santraukos nuorodą į SK dalies žiniaraštį, nes padaryta į S dalį.

#### Atsakymas:

Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

***Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.***

*\* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).*