

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkantysis subjektas numato pirkti šilumos apskaitos prietaisus pagal žemiau nurodytus techninius reikalavimus ir preliminarinius kiekius (1 lentelė):

1. Skaitiklio tipas: ultragarsinis;
 2. Montavimo vieta: padavimo vamzdynas;
 3. Montavimo tipas: srieginis;
 4. Komunikacijos modulis: MBus/WMbus;
 5. Maitinimo tipas: baterija/baterijos. Baterija negali veikti trumpiau kaip 6 metus;
 6. Skaitiklis turi būti naujas, su galiojančia metrologine patikra, ne senesnis nei 2025 metų gamybos ir su garantiniu laikotarpiu ne mažesniu kaip 24 mėn. nuo pardavimo dienos;
 7. Apskaitos prietaiso skaičiuoklis turi būti sumontuotas ant matavimo ruožo;
 8. Komplekte turi būti apskaitos prietaiso pasas, montavimo instrukcija, patikrą įrodantys aktai, termoporos ir jų montavimo gilzės (privirinamos), privirinami montavimo antgaliai, tarpinės.
- Pastebėjimas: ŠAP specifikacijos tinka visiems apskaitos prietaisams, skirsis tik užsakomų skaitiklių debitas ir kiekis.

1 lentelė

Eil. Nr.	Šilumos apskaitos prietaisas (techniniai reikalavimai)	Preliminarus kiekis
1	$Q_n=10,0 \text{ m}^3/\text{h}$	2
2	$Q_n=6,0 \text{ m}^3/\text{h}$	5
3	$Q_n=3,5 \text{ m}^3/\text{h}$	4
4	$Q_n=2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	4
5	$Q_n=1,5 \text{ m}^3/\text{h}$	3
6	$Q_n=0,6 \text{ m}^3/\text{h}$	2

Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šilumos apskaitos prietaisai ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos būtų pristatyti Perkančiajam subjektui, adresu: Elektrinės g. 8, 26108 Elektrėnai. Pristatymo laikas darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio, ne piko valandomis, nuo 10:00 val. iki 15:00 val.