



**VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ**

CVP IS tiekėjams
CVP IS priemonėmis

Nr. _____
I _____ Nr. _____

DĖL PATEIKTŲ KLAUSIMŲ

Informuojame, kad VĮ Ignalinos atominė elektrinė atviro konkurso būdu vykdančią tarptautinį viešąjį pirkimą „EPA ir HEPA filtrų pirkimas“ (Pirkimo ID. 693110, toliau – Pirkimas), Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis gauti tiekėjo prašymai paaiškinti/patikslinti Pirkimo dokumentus.

VĮ Ignalinos atominės elektrinės Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) teikia atsakymus į pateiktus prašymus.

Prašymas Nr. 1 (kalba netaisyta):

Laba diena,

HEPA FILTRŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (5_E_dalis_2PD_2025-06-03, Spc-45(13.66E)) - nėra nurodyta tarpinės padėtis, ar įeinančio ar išeinančio oro pusėje. Gal galite patikslinti.

2. HEPA filtrai Nr. 2, Sandarinimo tarpinė. Reikia, kad patikslintų, tarpinė švaraus ar nešvaraus oro pusėje.

3. HEPA filtrai Nr. 3, Sandarinimo tarpinė. Reikia, kad patikslintų, tarpinė švaraus ar nešvaraus oro pusėje. <...>

Atsakymas į Prašymą Nr.1:

2. HEPA filtrai Nr. 2. Sandarinimo tarpinė turi būti įeinančio („nešvaraus“) oro pusėje.

3. HEPA filtrai Nr. 3. Sandarinimo tarpinė turi būti įeinančio („nešvaraus“) oro pusėje.

Prašymas Nr. 2 (kalba netaisyta):

1.

„1 pirkimo dalis:


1.9.	Sandariklis (tarpinė) ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro („purvinoje“) filtro pusėje visu perimetru; sandariklio plotis nuo 5 mm iki 10 mm; aukštis nuo 5 mm iki 10 mm (žiūr. brėžinį po lentele)
------	-----------------------------------	--

ir

2.9.	Sandariklis (tarpinė) ant rėmelio	Turi būti įeinančio oro („purvinoje“) filtro pusėje visu perimetru; sandariklio plotis: nuo 5 mm iki 10 mm; aukštis: nuo 5 mm iki 10 mm (žiūr. brėžinį po lentele)
------	-----------------------------------	--

Ar šie tarpinės apribojimai yra galutiniai, ar juos galite peržiūrėti ir ar galimi nuokrypiai. Ar būtų tinkama tokia tarpinė:

EPDM Gasket



2.

1 pirkimo dalis:

1.11.	Rankena	Turi būti tvirtai pritvirtinta filtro šoninės dalies centre ir atlaikyti filtro svorį (žiūr. brėžinį po lentele)
-------	---------	--

ir

2.11.	Rankena	Turi būti tvirtai pritvirtinta filtro šoninės dalies centre ir atlaikyti filtro svorį (žiūr. brėžinį po lentele)
-------	---------	--

Ar yra spec reikalavimai rankenos formai bei medžiagai? Jei taip, reikalingi tikslūs išmatavimai arba brėžinys su paklaidomis.

3.

2 pirkimo dalis:

2.9.	Rankena filtro keitimui	Turi būti
------	-------------------------	-----------

ir

3.10.	Rankena filtro keitimui	Turi būti
-------	-------------------------	-----------

Ar yra spec reikalavimai rankenos formai bei medžiagai? Jei taip, reikalingi tikslūs išmatavimai arba brėžinys su paklaidomis.“

Atsakymai į Prašymą Nr.2:

1. Atsižvelgiant į gautą klausimą koreguojamos Pirkimo dokumentų (toliau tekste – PD) E dalies techninės specifikacijos (2025 m. birželio 3 d. Nr. Spc-44(13.66E)) 4 punkto lentelės 1.9 ir 2.9 poz. ir išdėstomos nauja redakcija:

- 1.9. poz.: „Turi būti įeinančio oro („purvinoje“) filtro pusėje visu perimetru; sandariklio plotis turi būti ne didesnis nei filtro rėmelio briaunos plotis; aukštis nuo 5 mm iki 10 mm (žiūr. brėžinį po lentelę)“;
- 2.9. poz.: „Turi būti įeinančio oro („purvinoje“) filtro pusėje visu perimetru; sandariklio plotis turi būti ne didesnis nei filtro rėmelio briaunos plotis; aukštis nuo 5 mm iki 10 mm (žiūr. brėžinį po lentelę)“.

2. Specialūs reikalavimai rankenos formai bei medžiagai nėra keliami, reikalavimai nurodyti 2025 m. birželio 3 d. Nr. techninėje specifikacijoje Nr. Spc-44(13.66E) 4 punkto lentelės 1.11 ir 2.11 pozicijose. Brėžinys po lentelę yra informacinio pobūdžio, atitikimas brėžinyje nurodytiems rankenos matmenims nebus tikrinamas.

3. 2025 m. birželio 3 d. Nr. techninėje specifikacijoje Nr. Spc-45(13.66E) jokie specialūs reikalavimai rankenai (nei formai, nei medžiagai) nėra keliami.

Atsižvelgiant į tai, kad yra tikslinama PD E dalis (2025 m. birželio 3 d. techninės specifikacijos Nr. Spc-44(13.66E) 4 punkto lentelės 1.9 ir 2.9 pozicijos), PD A dalies 2 punktas yra išdėstomas nauja redakcija:

„2.1.1. Perkančioji organizacija prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus turi gauti ne vėliau kaip iki 2025-07-09 imtinai.

2.1.2. Atsakymas į tiekėjo prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip iki 2025-07-14 imtinai.

2.1.3. Pasiūlymų pateikimo termino pabaiga: 2025-07-21 09:00 val.

2.1.4. Pradinio susipažinimo su pasiūlymais posėdžio data: 2025-07-21.“

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė

Jana Kislaja