

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-06-30

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO_5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda 144,72 km dviejų lygių sankryžos viaduko (1907) kapitalinis remontas* (Pirkimo ID 2866322), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

TDP konstrukcijų dalies AR yra nurodyta, jog šaltilčio plokštės sujungiamos suvirinant išleistus armatūros strypus ir užbetonuojant siūles, tačiau TS, brėžiniuose ir DKŽ yra nurodytas hermetiko įrengimas tarpuose tarp šaltilčio plokščių. Šaltilčio plokštės brėžiniuose nurodytos be išleistų armatūros strypų, montavimas nurodytas ant cementinio skiedinio sluoksnio $h=2,0$ cm.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Tarp šaltilčio plokščių įrengiamas hermetikas pagal 0495/1907-KRTDP-SK.BR-37 brėžinį.

2. Klausimas:

TDP konstrukcijų dalies TS yra nurodytas betoninių vandens lataukų įrengimas.

Betoninių vandens lataukų įrengimas

Naudojami lataukai – teleskopiniai. Vandens nuleidimo lataukų gaminio plotis ne mažesnis, nei 300 mm. Gaminio aukštis ne mažesnis, nei 230 mm.

Betoniniai lataukai turi būti įrengti ant 0,1 m storio betono C25/30-XC2 pagrindo.

Prašome patikslinti kur numatoma įrengti betoninius vandens lataukus.

Atsakymas:

Betoniniai vandens lataukai neįrengiami.

3. Klausimas:

Pateiktame DKŽ 1 S dalyje (16 priedas) iš viso skyriuje 7 formulės sumuoja per daug eilučių, o santraukoje konstrukcijų dalies vertė nurodoma iš susisiekimo dalies žiniaraščio.

Prašome pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius (Patikslintas 16 priedas).

Atsakymas:

Techninė klaida. Teikiame patikslintą darbų kiekių žiniaraštį.

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PRIDEDAMA. Patikslintas 16 priedas DKŽ_ir_santrauka_A1_144_72_06-30.xlsx

* Siekiant išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimai cituojami tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).