



**RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Konkurso dalyviams“

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 225 RASEINIAI-BAISOGALA RUOŽO NUO 0,438 IKI 6,361 KM PAPRASTOJO REMONTO, SUREMONTUOJANT PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKĄ, APRAŠO PARENGIMO IR DARBŲ ATLIKIMO VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 3284959)

TS nurodyta

4.1.4. Numatyti vertikalų tako planavimą nuleidžiant vandenį nuo važiuojamosios dalies į pakelės griovius.

4.3.1. Atnaujinti sankryžų/nuovažų kertančių taką asfalto dangą, įrengiant 8 cm storio (AC16PD) asfalto pagrindo-dangos sluoksnį iki tako ribos.

4.3.2. Išasfaltuoti esamas kertančias taką nuovažas su žvyro danga iki tako/kelio sklypo ribos pagal R 36-01 reikalavimus. Dangos konstrukciją parenkant pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. TS

1. Klausimas Ar rangovas turi nusimatyti esamuose nuovažose įrengti vandens pralaidas sklandžiam vandens nuvedimui?



Atsakymas. Asfaltuojant esamas registruotas nuovažas, turi būti nusimatytas esamų pralaidų atnaujinimas/išvalymas, sklandžiam vandens nuvedimui kelio grioviu užtikrinti.

2. Klausimas. Ar rangovas turi nusimatyti naujų nuovažų įrengimą, kadangi šiuo metu gyventojai į pasodybinius sklypus patenka važiuodami taku?



Atsakymas. Naujų nuovažų įrengimo tiekėjas neturi įsivertinti. Turi būti tvarkomos tik esamos nuovažos pagal Techninių specifikacijų 4.3 punkto reikalavimus. Jeigu esama nuovaža/sankryža su asfalto danga tęsiasi už tako ir eina iki kelio sklypo ribos, tokiu atveju, danga atnaujinama iki pat kelio sklypo ribos.

3. Klausimas. Ar rangovas turi nusimatyti geodezinio ženklų perstatymą?



Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti geodezinio ženklų perstatymą, jeigu jis trukdytų įgyvendinti tako projektinius sprendinius.

4. Klausimas. Ar rangovas turi nusimatyti blogos būklės tiltuko remontą? Blogos būklės atraminiai blokai, apsauginė tvorelė.





Atsakymas. Teikėjas turi įsivertinti tiltelio darbus pagal Techninių specifikacijų 4.7 punkto reikalavimus.

Statytojas papildė Techninę specifikaciją 4.7 punktu ir išleidžia naują redakciją:

„4.7 Tiltelis.

- Išlyginamojo betono sl. ant tilto perdangos pakeitimas/įrengimas (pagal poreikį);
- Hidroizoliacijos pakeitimas/įrengimas;
- Asfalto dangos pakeitimas;
- Pašalinti pažeistą betoną nuo tilto perdangos ir atramų;
- Nuo armatūros strypų pašalinti rūdis, strypus padengti antikorozinėmis dangomis;
- Pažeistų betoninių paviršių atstatymas ir remontas remontiniais mišiniais;
- Atstatyti turėklinius bortus;
- Turėklų pakeitimas (numatyti metalinių cinkuotų turėklų įrengimą);
- Suremontuoti pažeistą krantinę atramą (rėmsiją);
- Deformacinio pjūvio įrengimas.“

5. Klausimas. Ar rangovas turi nusimatyti naujai įrengti sklandžiam vandens nuvedimui nuo tako naujų griovių įrengimą. Nuotrauka .

Esamo tako danga:



Atsakymas. Tiekėjas turi nusimatyti tik esamų griovių ties valomomis/ keičiamomis pralaidomis atstatymą(išvalymą) pagal Techninių specifikacijų 4.5 punkto reikalavimus.

TS nurodyta

4.4.4. Numatyti trūkstumų apsauginių tvorelių įrengimą vadovaujantis Dviračių ir pėsčiųjų eismo infrastruktūros planavimo ir projektavimo taisyklių reikalavimus. Tvorelės aukštis $\geq 1,3\text{m}$.

6. Klausimas. Ar rangovas turi nusimatyti apsauginių tvorelių įrengimą, kad tenkintu visus keliamus reikalavimus?

Atsakymas. Neturi

Informuojame, jog, vadovaujantis, Bendrųjų pirkimo sąlygų 5.3 p. *„Jei RRSA CPO paaiškinimų ar patikslinimų nepateikia iki Pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nurodyto termino (Tiekėjui laiku pateikus prašymą paaiškinti, patikslinti), pasiūlymų pateikimo terminas yra nukeliamas ne trumpesniam laikui nei tiek, kiek vėluojama juos pateikti“*, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025-07-11 9.00 val. CVP IS priemonėmis.

Pateikiamas naujos redakcijos Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas Techninė specifikacija

Pirmininkės pavaduotoja

Daiva Milašauskienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 225 Raseiniai-Baisogala ruožo nuo 0,438 iki 6,361 km paprastojo remonto, suremontuojant pėsčiųjų ir dviračių taką, aprašo parengimo ir darbų atlikimo viešojo pirkimo (CVP IS ID 3284959)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-01 Nr. (12.108 E) VP1-280
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daiva Milašauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-01 11:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-30 14:58 - 2028-04-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-01)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-01 nuorašą suformavo Daiva Milašauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-