



ATŽYMAS APIE SCHEMAS PERŽIŪRĖJIMĄ

| DATA | SCHEMĄ PERŽIŪRĖJUSIŲ ASMENŲ | | | PERŽIŪRĖJIMO PRIEŽASTIS | PADARYTI PAKEITIMAI |
|------|-----------------------------|---------|---------|-------------------------|---------------------|
| | PAREIGOS | PAVARDĖ | PARAŠAS | | |
| | | | | | |

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- CHEMIŠKAI VALYTAS VANDUO
- - - PAPILDYMO VANDUO
- MAITINIMO VANDUO
- GARAS
- - - IŠGAROS
- FOSFATAI
- KONDENSATAS
- DRENAŽAS
- RUTULINIS VENTILIS, PRIVIRINAMAS
- UŽDAROMOJI ARMATŪRA
- ATBULINIS VOŽTUVAS
- REGULIUOJANTIS VOŽTUVAS
- UŽDAROMOJI ARMATŪRA SU EL. PAVARA
- SOLENOIDINIS VOŽTUVAS
- APSAUGINIS VOŽTUVAS
- APSAUGINIS VOŽTUVAS (SPYRUOKLINIS)
- IŠLEIDIMO VENTILIS
- KONDENSATO PUODAS
- SIURBLYS
- TINKLINIS FILTRAS
- ŠILUMOKAITIS
- RODANTIS MANOMETRAS
- TERMOMETRAS
- TEMPERATŪROS JUTIKLIS
- SLĖGIO JUTIKLIS
- MEMBRANINIS MANOMETRAS

ĮRENGIMŲ SPECIFIKACIJA

| POZICIJA | PAVADINIMAS | TIPAS | KIEKIS | CHARAKTERISTIKA |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|--------|--|
| 1 | ATMOSFERINIS DEAERATORIUS | DA-100 | 2 | Q=100 m³/h; P=0,0196 MPa; T=104°C; V=30 m³; |
| 2 | ATMOSFERINIS DEAERATORIUS | KP-35 | 1 | Q=35 m³/h; P=0,02 - 0,05 MPa; V=30 m³; |
| 3 | IŠGARŲ AUŠINTUVAS | OBA-8M | 2 | Q=100 m³/h; P=0,0196/0,392 MPa; F=8 m²; |
| 4 | VANDENS Į AD-1 PAŠILDYTOJAS | BFU 389-2700 | 1 | P=1,0/1,0 MPa; T=200/120°C; V=0,25/0,11 m³; |
| 5 | AD-1 IŠGARŲ AUŠINTUVAS | CETECOIL S 3300-L | 1 | P=1,6/2,5 MPa; T=200°C; V=0,035/0,014 m³; |
| 6 | FOSFATŲ DOZAVIMO SIURBLYS NR.1 | SIB AHM 12 | 1 | Q=0,09 m³/h; P=1 MPa; N=0,25 kW; n=1410 aps./min. |
| 7 | FOSFATŲ DOZAVIMO SIURBLYS NR.2 | ND 1000/10 | 1 | Q=1 m³/h; P=1,6 MPa; N=3 kW; n=1420 aps./min. |
| 8 | FOSFATŲ MAIŠYMO SIURBLYS NR.3 | 1,5 KG | 1 | Q=8 m³/h; P=0,15 MPa; N=1,7 kW; n=1420 aps./min. |
| 9 | CIRKULIACINIS SIURBLYS NR.2 | Wilo stratos 100/1-12 | 1 | G=32 m³/h; H=6,5 m.v.st.; N=0,4-1,55 kW |
| 10 | AD-3 IŠGARŲ AUŠINTUVAS | JAD X 5.38.08.71.FF.STA.CS. | 1 | PNmax 16/16 bar.; Tmax 203/203°C; F=2,3 m²; Q=200 kW |

PANEVĖŽIO RK-1

| Pareigos | Pavardė | Parašas | Data | Raidė | Masė | Mastelis |
|----------------------|---------|---------|------|-------|----------|----------|
| | | | | | | |
| DEAERATORINĖS SCHEMA | | | | Lapas | Lapų sk. | |
| | | | | PE | | |