



Priedas Nr. 1

**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“
GAMYBOS IR EKOLOGIJOS TARNYBA**

PANEVĖŽIO M. TINKLŲ PAPILDYMO VANDENS KOKYBĖS RODIKLIAI

2025 m. kovo 25 d.
Panevėžys

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Matavimo vnt.	Kokybės rodikliai
1.	Bendras kietumas	mg-ekv/dm ³	0,03 - 0,1
2.	Šarmingumas pagal fenolftaleiną	mg-ekv/dm ³	0,3 - 0,6
3.	Bendras šarmingumas	mg-ekv/dm ³	5,0 - 6,5
4.	Karbonatinis indeksas	(mg-ekv/dm ³) ²	0,15 - 0,65
5.	Laisvos angliarūgšties kiekis	mg/dm ³	nėra
6.	Ištirpusios deguonies kiekis	μg/dm ³	5,0 - 45,0
7.	Geležies junginių kiekis	mg/dm ³	0,05 - 0,18
8.	Rodiklis pH	-	8,5 - 9,0
9.	Suspenduotų medžiagų kiekis	mg/dm ³	1,5 - 2,5

Ruošė: GET inžinierė

Suderinta: GET viršininkas