



**BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. +370 319 62 018,
el. p. pirkimai@birstonas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188750166

Tiekėjams

2025-07-01 Nr. (23.16.Mr.)-VŠK1-006

**DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO „PRIEPLAUKOS (ĮLAIDOS)
BIRŠTONE DEŠINIAJAME NEMUNO KRANTE IR SU JA SUSIJUSIŲ STATINIŲ
RANGOS DARBŲ PIRKIMAS“ NR. 3187891 PIRKIMO DOKUMENTŲ
PAAIŠKINIMO**

Vadovaudamiesi supaprastinto atviro konkurso „Prieplaukos (įlaidos) Birštone dešiniajame Nemuno krante ir su ja susijusių statinių rangos darbų pirkimas“ (toliau – Konkursas) Bendrųjų sąlygų V skyriaus nuostatomis, teikiame atsakymus į klausimus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas/Paiškinimas
1.	„Konkurso SS 7.1. punkte nurodyta „Tiekėjas privalo užtikrinti savo pasiūlymo galiojimą ne mažesne kaip 10 000,00 Eur vienu iš šių būdų: Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko, ar kredito unijos garantija, ar Lietuvos Respublikoje, ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu“. Prašome nurodyti, ar vietoje 7.1. p. nurodytų pasiūlymo galiojimo užtikrinimų būdų, būtų galima pervesti depozitą“.	Konkurso sąlygose nėra numatytas Jūsų klausime minimas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo būdas.
2.	„Projekte numatyta, kad jei statybos darbų metu išaiškėja kad esamas gruntas yra blogos sanklodos, tankinant nepasiekiamą reikalaujama sutankinimo rodiklio vertė, tai natūralųjį arba supiltinį gruntą reikia pagerinti arba sustiprinti, tam tikrais atvejais pakeičiant gruntus. Ar už šiuos darbus bus apmokama papildomai ? Prieplauka yra numatyta Nemuno vagoje (vandenyje). Tačiau projekto sprendiniuose nėra numatyta priemonės vandens atitvėrimui, kad būtų galima vykdyti prieplaukos statybos darbus. Prašome papildyti TP projekto sprendinius.	Rangovas turi įsivertinti galimų darbų atlikimo riziką. Papildomai mokama nebus. Turi būti sprendžiama darbo projekto stadijoje (toliau – DP). DP turės parengti Rangovas.

	<p>Prašome pateikti temperatūrinių siūlių betono dangoje sprendinius ir kiekius.</p> <p>Projekte numatyta grunto kasimas, išvežimas ir utilizavimas. Ar tai užterštas gruntas, kurį reikia pristatyti įmonei atsakingai už užteršto grunto utilizavimą ir gauti pažymą? Kuo užterštas gruntas?“</p>	<p>Turi būti sprendžiama darbo projekto stadijoje. DP turės parengti Rangovas.</p> <p>Grunto užterštumas nebuvo nustatytas. Perteklinis gruntas iškasamas ir išvežamas į Rangovo nurodytą vietą iki 5 km. atstumu nuo statybvietsės.</p>
3.	<p>„1. Prašome patvirtinti, kad projekto apimtyje nenumatoma šalinti medžių, krūmynų (želdinių), kad planuojamoje statybų teritorijoje jų nėra ir kad Tiekėjams nereiks jų šalinti ir vertinti šalinimo ir medžių atkuriamosios vertės. Projekto kiekių žiniaraštyje nėra šių darbų, bet AR yra reikalavimas</p> <p>Apželdinimas</p> <p><small>Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“</small></p> <p>Kadangi nėra duota kiekių, patvirtinkite, kad šių darbų nereiks atlikti.</p> <p>2. Kokio dydžio turės būti informacinis stendas, įvardinkite matmenis.“</p>	<p>1. Projekto bendrosios dalies 4.2. papunktyje nurodoma: 4.2. medžių, krūmų kirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas ir panaudojimas Medžių, krūmų ar kitų želdinių kirtimas/šalinimas nenumatomas.</p> <p>2. Projekto 13 skyriuje nurodoma: Informacinis stendas ant dviejų atramų Aukštis ~ 250 cm Plotis ~ 110 cm Pagaminta iš metalo. Demonstracinis plotas ~120x100 cm</p>
4.	<p>„Prašome patikslinti kokia betono danga turės būti įrengiama- voluojamas betonas ar paprastas?“</p>	<p>Techninių specifikacijų 16 skyrius. Konstrukcijos iš monolitinio betono ir gelžbetonio. SS1741-00-TP-BD.TS 10-13 lapai.</p>

Šis pirkimo dokumentų paaiškinimas/patikslinimas yra neatskiriama pirkimo dokumentų dalis.

Komisijos pirmininkas

 Gintautas Žilys

Siunčiama CVP IS priemonėmis

Kęstutis Savukynas, tel. +370 614 68 081, el. paštas kestitis.savukynas@birstonas.lt

Laura Adamonė, tel. +370 31 62 018, el. paštas laura.adamone@birstonas.lt