

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-07-01

! _____ Nr. _____

DĖL TARPTAUTINIO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO „VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 5241 BUIVYDIŠKĖS–ZUJŪNAI RUOŽO NUO 1,500 IKI 3,560 KM REKONSTRAVIMAS“

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5241 Buivydiškės–Zujūnai ruožo nuo 1,500 iki 3,560 km rekonstravimas* (pirkimo ID: 2851501), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjo klausimą*, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

Klausimas.

Prašome išskirti kiek šulinių d425 mm montuosius su bordiūrinėmis grotelėmis kiek su paprastomis grotelėmis, nes jų kaina ženkliai skiriasi.

Atsakymas.

Vadovautis pridėta projektine dokumentacija, šiuos kiekius galima rasti techninio darbo projekto *Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje* (žr. 3.8 p.):

3.8.	Šulinių PVC Ø425 mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas	kompl.	110
	- kalaus ketaus liukas montuojamas ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikantis 40 t apkrovą)	vnt.	1
	- kalaus ketinės grotelės ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrovą)	vnt.	27
	- kalaus ketaus „bordiūrinės“ grotelės montuojamos ant PVC Ø425 mm šulinio (atlaikančios 40 t apkrova)	vnt.	82
	- PVC šulinio stovas Ø425 mm	m	145
	- šulinio Ø425 mm dugnas	vnt.	110

Via Lietuva

Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.