

PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS NR. 3

2025-07-03

Klausimas	Atsakymas
Vadovaujantis galiojančiu IT ASFALTAS 25 V skyriaus "Pagrindiniai nurodymai" 1 lentelės "Asfalto mišinių rūšys ir tipai bei bituminių rišiklių rūšys ir markės, naudojami atitinkamoms dangos konstrukcijos klasėms" duomenimis, asfalto mišinys AC 16 PD naudojamas tik kaip pagrindo - dangos sluoksnis (viensluoksnis) ir negali būti dvisluoksnės dangos apatinis sluoksnis. Prašome patikslinti informaciją, nes apatinis asfaltas turi būti AC 16 AN	Patiksliname, jog AC 16 AN turi būti apatinis sluoksnis, AC 11 VN – viršutinis sluoksnis. Riškis 50/70 mišiniui AC 16 AN, 70/100 - AC 11 VN.
Pirkimo dokumentų paaiškinimai Perkančiojo subjekto iniciatyva	Atsižvelgiant į techninės specifikacijos tikslinimus, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. liepos 4 d. 14 val.

Pridedama.

Techninė specifikacija.