



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Dalyviams pagal sąrašą

DĖL PIRKIMO NR. 2890250

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – *Perkančioji organizacija*) vykdo tarptautinės vertės pirkimą „P-2025/12568, Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas (2025)“, atviro konkurso būdu (toliau – *Pirkimas*).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautus Pirkimo dalyvio klausimus (tiekėjo kalba netaisyta):

1 Klausimas. „Laba diena, teikiame paklausimą dėl CVPIS pirkimo ID 2890250 „Pirkimas: P-2025/12568, Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų projektavimas 2025 metais“ III pirkimo dalies „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos Jakų k. Šviesos, Kaštonų, Vilties, Pergalės g. techninio darbo projekto parengimas“: Pirkimo dokumentacijos schemoje parodyta, kad projektuojamus Šviesos g. paviršinių nuotekų tinklus pajungti į Pašto g. Šiuo metu toje vietoje esamų lietaus tinklų nėra. Specialiajame plane parodyta, kad Šviesos g. tinklai pajungiami į būsimus lietaus tinklus Pašto g., toliau į būsimus tinklus Sodo g. ir į esamą neregistruotą lietaus kolektorių d400, kuris eina per privačius sklypus (šalia Stadiono g.). Klausimas: 1. Ar projekte reikia nusimatyti paviršinių nuotekų tinklų projektavimą Pašto ir Sodo g (prisideda apie 350 m tinklo).

Atsakymas. Taip, reikia nusimatyti, jei projektuojant tinklus schemoje nurodytose gatvėse prijungimui nėra esamų tinklų pačiose gatvėse ar šalia jų.

2 Klausimas. „Ar savivaldybė išduos technines sąlygas pasijungimui į neregistruotą lietaus tinklą d400.“

Atsakymas. Prisijungimo sąlygas išduos paskirtas paviršinių nuotekų tvarkytojas Klaipėdos rajone (šiuo metu UAB „Klaipėdos rajono energija“). Minimas tinklas šiuo metu nėra įregistruotas, tačiau planuojamas įregistruoti savivaldybės vardu.

3 Klausimas. „Ar reikės tyrinėti esamą neregistruotą lietaus tinklą (tinklo išplovimas, TV diagnostika).“

Atsakymas. Ne, šiuos darbus pagal poreikį atliks UAB „Klaipėdos rajono energija“.

4 Klausimas. „Esant nepakankamam esamo lietaus tinklo gyliui, ar reikia projekte nusimatyti nuotekų siurblinę.“

Atsakymas. Nepakankant įgilinimo, ar įrengti siurblinę ar numatyti tinklų rekonstravimą/naują statybą papildomai įgilinant prisijungimo tašką, sprendimą turės pasiūlyti projektuotojas.

5 Klausimas. „Ar, esant esamo lietaus tinklo blogai būklei, reikia nusimatyti lietaus tinklo projektavimą iki vandens telkinio (prisidėtų dar apie 150 m tinklo projektavimo).“

Atsakymas. Taip, jei tinklo būklė/įgilinimas neleistų prisijungti, viena iš galimybių numatyti tinklo projektavimą iki vandens telkinio.

Tam, kad visi pirkime norintys dalyvauti Tiekėjai turėtų pakankamai laiko susipažinti su atsakymais ir galėtų tinkamai parengti savo pasiūlymus bei siekiant užtikrinti didesnę Tiekėjų konkurenciją ir sudaryti palankesnes sąlygas pasiūlymų parengimui, nukeliame pasiūlymų pateikimo terminą iki **2025-07-09 09:30 val.**, susipažinimo su pasiūlymais data **2025-07-09 10:00 val.**

Primename, kad Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede „Terminai“ nurodyta:

3.	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:	<i>Jeigu vykdomas tarptautinis pirkimas:</i> 10 (dešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo dienos
----	--	--

Viešojo pirkimo komisija

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 2890250
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-03 Nr. (18.25 E) VŠ1-866
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Armalienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-03 09:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 07:27 - 2026-05-19 07:27
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-03 nuorašą suformavo Vilma Armalienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-