



## IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (0 386) 52 233,  
 el. paštas [info@ignalina.lt](mailto:info@ignalina.lt), e. pristatymo dėžutė 288768350, puslapis internete [www.ignalina.lt](http://www.ignalina.lt),  
 a. s. Nr. LT067182200001130990, AB „Artea“.  
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288768350

Tiekėjams  
*CVP IS priemonėmis*

2025-07 Nr. VPS-

### DĖL GAUTO PAKLAUSIMO (PIRKIMAS NR. 3414417)

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija (perkančioji organizacija) informuoja, kad gautas tiekėjo paklausimas dėl mažos vertės pirkimo, atliekamo skelbiamos apklausos būdu Nr. 3414417 „Naftos gaudyklė (Aukštaičių aklg. Ignalinos m.)“ (toliau – Pirkimas).

**Klausimas.** Atsižvelgiant į tai, kad pagal Jūsų pateiktą schemą nėra galimybės objektyviai įvertinti tikslios darbų kainos, prašytume tiksliau įvardinti šiuos parametrus: projektuojamų vamzdynų ilgiai ir skersmenys; šulinių kiekiai ir jų gyiliai; žemės kasimo darbų kiekiai (kubatūra arba plotai); asfalto dangos plotai (m<sup>2</sup>);trinkelių plotai (m<sup>2</sup>);numatomų sklendžių kiekis ir tipas; kiti būtini techniniai ir kiekybiniai duomenys, reikalingi tiksliam sąmatos sudarymui.

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija informuoja, kad pirkimo dokumentų 3 priedo „Techninė specifikacija“ darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta, kad preliminarus projektuojamų vamzdynų ilgis yra apie 195 metrus, turi būti įrengta viena naftos gaudyklė, keturi prisijungimo šuliniai bei vienas gatvės trapas. Projektuojamų paviršinių lietaus nuotekų tinklų schemoje nurodytos preliminariai suplanuotos jų montavimo vietos. Visi konkretūs vamzdynų skersmenys, šulinių gyiliai, žemės kasimo darbų kiekiai, dangų atstatymo plotai, sklendžių kiekiai ir tipai bei kiti būtini techniniai ar kiekybiniai parametrai turi būti nustatyti ir detalizuoti rengiant techninį darbo projektą, atsižvelgiant į faktines sąlygas bei galutinius projektavimo sprendinius.

Primename, kad Pirkimo dokumentų priede „Techninė užduotis“ yra nurodyta, kad projektuotojo (šiuo atveju pirkimo dalyvio) atliekamas paslaugas sudaro: patikslinta techninė užduotis, topografinė nuotrauka ir techninis darbo projektas.

Perkančioji organizacija primena, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra iki 2025-07-07 10.00 val.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Neringa Jefimovienė



Donata Jankovičienė, tel. (8 386) 51 805, el. paštas [donata.jankovičiene@ignalina.lt](mailto:donata.jankovičiene@ignalina.lt)

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Ignalinos rajono savivaldybės administracija
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL GAUTO PAKLAUSIMO (PIRKIMAS NR. 3414417)
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-07-03 Nr. VPS-456
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	-
<b>Dokumento adresatas (-ai)</b>	Tiekėjams
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Neringa Jefimovienė Administracijos direktoriaus pavaduotoja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2025-07-03 16:24
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2025-07-03 16:24
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	EID-SK 2016
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2023-08-31 16:51 - 2026-08-31 16:51
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	-
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elpako v.20250618.1
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-03)
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2025-07-03 nuorašą suformavo Donata Jankovičienė
<b>Paieškos nuoroda</b>	-
<b>Papildomi metaduomenys</b>	-