



RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Konkurso dalyviams

DĖL MAŽOS VERTĖS SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU VYKDOMO „RASEINIŲ M. DOMINIKONŲ G. 4 DAUGIABUČIO NAMO KIEMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO DARBAI“ VIEŠOJO PIRKIMO (CVP IS ID 3462434)

Raseinių rajono savivaldybės centrinė perkančioji organizacija (toliau – RRSA CPO), skelbiamos apklausos būdu vykdo „Raseinių m. Dominikonų g. 4 daugiabučio namo kiemo aikštelės įrengimo darbai“ viešąjį pirkimą.

RRSA CPO informuoja, jog CVP IS priemonėmis 2025-07-03 buvo gauti tiekėjo klausimai ir teikiame į juos atsakymus:

Klausimas Nr. 1. Prašome pateikti tujų sodinukų dydį ir rūšį, suoliukų su stalais ir rūbų džiovyklių specifikacijas ir vizualizacijas?

Atsakymas Nr. 1.

Sodinukai

Sodinamos Tujos „Smaragd“ (Thuja occidentalis 'Smaragd'), sodinukų aukštis 140-150 cm, ne jaunesni nei 3 metai. Sodavimo atstumas tarp augalų apie 50-70 cm

Stalas su suolais

Ilgis: ne mažiau kaip 180 cm;

Suolo sėdimos dalies aukštis nuo žemės: nuo 40 iki 50 cm;

Plotis suolo 55-65 cm.

Elementų konstrukcijos turėtų būti:

Sėdima ir stalo viršaus dalys medinės, dažytos.

Konstrukcija metalinė;

užapvalintais kampais bei briaunomis;

varžtai paslėpti po specialiais gaubtais.

Suoliukas su stalu turi būti pritaikytas ilgalaikiam ir intensyviai eksploatavimui lauko sąlygomis.

Medžiagos - atitinkančios galiojančius ES standartus bei pritaikytos temperatūrų svyravimui Lietuvos klimatinėmis sąlygomis.

Įrenginių danga turi būti nekenksminga tuo atveju, jei vaikai laižytų ar čiulptų žaidimo įrenginių dalis.

Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms, jų naudojimo sritys:

Metals laikančiosioms konstrukcijoms, funkciniam ir tvirtinimo elementams, plienas, apsaugotas nuo rūdijimo giluminiu cinkavimu, nerūdijantis plienas, žalvaris, plastizuotas aliuminis arba lygiavertės medžiagos);

Medis laikančiosioms konstrukcijoms, impregnuotas pagal ES standartų EN 351-1 ir EN 335-3 arba jiems lygiavertė standartų reikalavimus; dažytos dalys pagal ES standartų EN 71-3 arba jiems lygiavertė standartų reikalavimus - dažais, kurie apsaugo nuo ultravioletinių spindulių ir atmosferos veiksnių poveikio

Pavyzdžiai:



Rūbų džiovyklė

Rūbų džiovyklė rengiama iš apvalaus profilio nerūdijančio plieno, juos nudažant aplinkai nekenkiančiais dažais. Vamzdžio skersmuo parenkamas toks, kad būtų stabilus ir išlaikytų apkrovas.

Vienos džiovyklės arkos ilgis numatomas apie 5 m.

Skalbinių virvė turi būti tvirta, apdirbta plastikumu, atspari trūkimui, atspari aplinkos sąlygoms, naudojant nepleišėti, neišskirti atplaišų gadinančių skalbinius

Džiovyklės pamatas turi būti įgilinamas ne mažiau kaip 0,75m, be to, kai atrama montuojama, pamatą betonuojant vietoje, plieninis vamzdis statomas į betoną, arba – naudojant surenkamą pamatą – į surenkamo pamato ertmę, padarytą įstatyti plieniniam vamzdžiui.

Vaizdas



Klausimas Nr.2. Prašome išskirti žmonėms su negalia dangų įrengimo kiekius.

Atsakymas Nr. 2. Atskiros dangos, skirtos žmonėms su negalia, neįrengiamos.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja

Sandra Elijošienė

Sandra Elijošienė, (0 686) 02714, sandra.elijosiene@raseiniai.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Raseinių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl mažos vertės skelbiamos apklausos būdu vykdomo „Raseinių m. Dominikonų g. 4 daugiabučio namo kiemo aikštelės įrengimo darbai“ viešojo pirkimo (CVP IS ID 3462434)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-03 Nr. (12.108 E) VP1-283
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sandra Elijošienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-03 16:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-20 12:24 - 2028-06-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250618.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-07-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-07-03 nuorašą suformavo Sandra Elijošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-