

**VALSTYBĖS ĮMONĖS  
IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS  
VEIKLOS PLANAVIMO IR FINANSŲ DEPARTAMENTO  
PIRKIMŲ IR SUTARČIŲ SKYRIAUS  
PASIRUOŠIMO PIRKIMAMS GRUPĖ**

TVIRTINU  
TD vadovas  
*(Patvirtinta pažangiųjų  
elektroniniu parašu)*

**STACIONARIOS AUKŠTO SLĖGIO VANDENS SROVĖS ĮRANGOS  
“WOMA” GAMINTOJO ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ  
MEDŽIAGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

<Dok. data> Nr. <Reg. Nr.>  
Visaginas

**I SKYRIUS  
PIRKIMO TIPAS**

1. Prekių pirkimas.

**II SKYRIUS  
TIKSLAS**

2. Perkamos prekės bus naudojamos stacionariame aukšto slėgio vandens siurbimo agregate EcoMaster E150M 2800/13 Advanced, gamintojo WOMA GmbH, išmontuojant VĮ Ignalinos AE įrangą ir tvarkant atliekas, susidėvėjusioms dalims pakeisti bei atlikti jo techninę priežiūrą.

3. Įranga naudojama branduolinių atliekų tvarkymo ir šalinimo procesuose, atsarginės ir eksploatacinės medžiagos naudojamos įrangos eksploatavimo laikui pratęsti t.y. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal (ES) 2015/2174 reglamentą.

**III SKYRIUS  
PREKIŲ APRAŠYMAS IR TIEKIMO APIMTIS**

4. Šios techninės specifikacijos 5 punkte pateiktoje lentelėje preliminarus pirkimo kiekliai nurodyti 3 (trijų) metų laikotarpiui. Tikslūs perkamų prekių kiekliai bus nurodomi atskiruose raštiškuose pirkimo užsakymuose. Prekių pristatymo terminas: 90 kalendorinių dienų

nuo atskiro raštiško užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. Paskutinis užsakymas gali būti pateikiamas ne vėliau kaip likus 120 kalendorinių dienų iki prekių tiekimo laikotarpio pabaigos. Minimali vieno atskiro užsakymo vertė – ne mažesnė kaip 2000 Eur be PVM.

5. Perkamų prekių užsakymo kodai bei preliminarus pirkimo kiekiai nurodyti lentelėje:

<b>Eilės Nr.</b>	<b>Atsarginės dalies pavadinimas</b>	<b>Gamintojo kodas</b>	<b>Preliminarus kiekis (Vnt.)</b>
<b>Atsarginės dalys stacionariam aukšto slėgio vandens siurbimo agregatui EcoMaster E 150M 2800/13 Advanced, gamintojo WOMA GmbH:</b>			
1.	Aukšto slėgio sandarinimo komplektas	9.882-426.0 arba lygiavertis	2
2.	Aukšto slėgio siurblio priežiūros komplektas	9.919-006.0 arba lygiavertis	2
3.	Galvutės įdėklo 150M-250 priežiūros komplektas	9.918-915.0 arba lygiavertis	2
4.	Guolių korpusų priežiūros komplektas	9.918-558.0 arba lygiavertis	2
5.	O-žiedas Nr. 1	6.025-005.0 arba lygiavertis	24
6.	O-žiedas Nr. 2	9.882-413.0 arba lygiavertis	12
7.	O-žiedas Nr. 3	6.025-012.0 arba lygiavertis	24
8.	Pasta Nr. 1	9.892-352.0 arba lygiavertė	4
9.	Pasta Nr. 2	9.892-362.0 arba lygiavertė	2
10.	Purkštuvas	9.917-677.0 arba lygiavertis	4
11.	Rotorių galvutė vidiniam vamzdžių dezaktyvavimui, (rotorių galvutė 3000 bar)	9.877-167.0 arba lygiavertis	2
12.	Korpusas	9.897-659.0 arba lygiavertis	4
13.	Korpusas	9.897-691.0 arba lygiavertis	4
14.	Purkštuvas-purkštukas Nr. 1	9.886-056.0 arba lygiavertis	12
15.	Purkštuvas-purkštukas Nr. 2	9.909-579.0 arba lygiavertis	12
16.	Purkštuvas-purkštukas Nr. 3	9.885.891.0 arba lygiavertis	12
17.	Siurblio galvutės 150-250M priežiūros komplektas	9.918-906.0 arba lygiavertis	2
18.	Siurblio jungties varžtų komplektas	9.918-905.0 arba lygiavertis	2
19.	Vandens filtras	9.903-066.0 arba lygiavertis	24
20.	Žarna	9.915-151.0 arba lygiavertis	8
21.	Žarna	9.915-139.0 arba lygiavertis	4
22.	Apsauga	6.025-195.0 arba lygiavertis	6

6. Visos tiekiamos prekės turi būti naujos nenaudotos.

#### **IV SKYRIUS DOKUMENTAI**

7. Pasiūlyme tiekėjas turi nurodyti siūlomų prekių pavadinimus, gamintoją, gamintojo kodą.

8. Tuo atveju kai siūlomos lygiavertės atsarginės dalys su kitais gamintojo kodais nei nurodyta šioje techninėje specifikacijoje, arba kito gamintojo lygiavertės atsarginės dalys, Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą (-us), įrodantį (-čius), kad siūlomos atsarginės dalys yra lygiavertės šioje specifikacijoje nurodytoms atsarginėms dalims ir yra tinkamos naudoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytoje įrangoje.

9. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: užsakytos prekių partijos pakavimo lapas (-ai) arba lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių, anglų arba rusų kalba.

#### **V SKYRIUS PAKUOTĖS IR TRANSPORTAVIMAS**

10. Prekės turi būti supakuotos taip, kad nebūtų pažeistos transportavimo metu. Kiekvienoje pakuotėje (ant pakuotės) turi būti žyminė lentelė (etiketė). Žyminėje lentelėje (etiketėje) turi būti nurodytas prekės pavadinimas, modelis arba užsakymo kodas.

#### **VI SKYRIUS KITI REIKALAVIMAI**

11. Prekėms turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo prekių pristatymo momento ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

12. Garantiniu laikotarpiu keičiamos prekės turi būti naujos ir nenaudotos.

PSS Pasiruošimo pirkimams  
grupės vadovė *(Pasirašyta pažangiųjų elektroniniu parašu)*

Parengė

A. N., 1, 2024-12-03

---

**DETALŪS METADUOMENYS**

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	STACIONARIOS AUKŠTO SLĖGIO VANDENS SROVĖS ĮRANGOS “WOMA” GAMINTOJO ATSARGINIŲ DALIŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2024-12-03, Spc-165(13.66E)
<b>Adresatas</b>	Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)

Nuorašas tikras  
VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103)  
2024-12-03