



## AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-07-09 Nr. S25-010- 0636

### DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjų klausimus dėl konkurso „Panevėžio RK-1 atmosferinio deaeratoriaus Nr. 1 pakeitimo darbai (atviras supaprastintas konkursas)“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

**1. Klausimas:** Esamas atmosferinis deaeratorius Nr. 1 turi būti demontuojamas ir perduotas Užsakovui. Ar jis demontavimo metu gali būti supjaustomas gabalais ar turi būti perduotas vientisas?

**Atsakymas:** Esamas deaeratorius demontavimo metu gali būti supjaustomas gabalais.

**2. Klausimas:** Techninėje užduotyje minima komplektacija Nr. 6.9. ir 6.10. punktuose. Tuo pačiu yra pateikta „Priedas Nr\_ 3 Deaeratoriaus aprišimo schema“. Klausimas ar Tiekėjui reikia vertinti tik tai, kas minima Nr. 6.9. ir 6.10. punktuose, ar pilnai turi būti pakeista visa įranga nauja – ta, kuri parodyta „Priedas Nr\_ 3 Deaeratoriaus aprišimo schema“? Kaip, pavyzdžiui, siurbliai, šilumokaičiai, automatizuotos sklendės, uždarojami armatūra lieka sena ir jų keisti nereikia?

**Atsakymas:** Tiekėjas turi vertinti techninės užduoties 6.9., 6.10. ir 6.13. punktuose nurodytas sąlygas. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis techninės užduoties 6.13. punktu, automatizuoto darbo uždarymo ir reguliavimo armatūra turi būti nauja su naujomis elektrifikuotomis pavaromis. Techninėje užduotyje nėra reikalavimo pakeisti siurblius ir (ar) šilumokaičius.

**3. Klausimas:** Ar galėsite pateikti esamą PVA projektą? Dėl Scada: ar galėsite pateikti išeitinius failus? Kokia tai Scada, ar galimas prisijungimas prie jos?

**Atsakymas:** Taip, galėsime pateikti esamą PVA projektą. Scada išeitinius failus pateiksime iš serverių. Scada sistema WinCC 7.0+SP3+Upd7 dubliuotų serverių. Prisijungti galima vietoje per serverių terminalą.

Prekių, paslaugų ir darbų  
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014  
Dokumento originalas išsiųstas nebus.