



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-07-09 Nr. S25-010-0637

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymą į gautą tiekėjo klausimą dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

Klausimas: Prašome dar kartą patikslinti “Techniniu reikalavimų” 7.7. skyriuje pateiktus reikalavimus dėl vandens paruošimo įrangos ir bandinių stendo nuolatinių ir periodinių matavimų bei jų apimties, nes pateikti atsakymai „S25-010-0598.pdf“ 6 klausimas ir “S25-010-0613.pdf” 8 klausimas, skiriasi. Todėl prašome patikslinti ar nuolatinė ir periodinė garo ir vandens kokybės kontrolė bei matavimo elementų apimtis gali būti atliekama pagal katilo ir turbinos gamintojų reikalavimus bei derinimo darbų duomenis?

Atsakymas: Pažymime, kad nurodytuose raštuose atsakymai į 6 ir 8 klausimus neprieštarauja vienas kitam.

Rašto S25-010-0598 6 klausimas ir atsakymas į jį yra apie periodinius matavimus. Nei klausime, nei atsakyme nėra apie pH matavimus.

Rašto S25-010-0613.pdf” 8 klausime yra papunktis „Kuriems mėginiams (katilo vandens, sotaus garo, perkaitinto garo, maitinimo vandens, kondensato) turi būti matuojamas pH?“. Į tai atsakyta - „Pagal katilo ir turbinos gamintojų rekomendacijas turi būti atliekami katilo vandens, sotaus garo, perkaitinto garo, maitinimo vandens ir kondensato pH matavimai.“ Pažymime, kad pH matavimai atliekami nuolatinei pagal Techninių specifikacijų reikalavimus.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.