

2025-07-09

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus vystymo kompanija“ (toliau – Pirkėjas), vykdydama „Konsultacinio centro projektavimas ir rangos darbai“ (CVP IS ID 3353058) pirkimą (toliau – Pirkimas) gavo tiekėjų klausimų ir siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus. Pateikiami atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo dokumentų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti CVP IS priemonėmis (tekstas neredaguotas).

Eil. Nr.	Klausimai	Atsakymas / paaiškinimai
1.	Prašome patvirtinti, kad ekonominiam vertinimui specialistų atlikti objektai „Visuomeniniai“ bus vertinami pagal statybos techninio reglamento STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės paskirties statiniai" galiojančią 2022-02-25 d. redakciją.	Vadovaujantis Specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 10 „Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo metodika“, prašomų specialistų, vertinamų pagal ekonominio naudingumo P_{P1} ir P_{P2} vertinimo kriterijus, patirtis turi būti grindžiama vadovaujantis aktualiais teisės aktų reikalavimais, t. y. 2025-05-21 galiojančia STR 1.01.03:2017 (toliau – Reglamentas) redakcija, kur statinio paskirties grupę – Visuomeninių, apima bet kuri iš šių pastatų paskirčių: 8.1 Kultūros, 8.2 Mokslo, 8.3 Gydyto, 8.4 Sporto, 8.5 Religinių, 8.6 Specialiųjų. Tais atvejais, kai patirtis grindžiama projektais, kuriuose statiniai klasifikuoti vadovaujantis ankstesnėmis reglamento redakcijomis, jų atitiktis vertinama vadovaujantis nuo 2025-05-21 galiojančio Reglamento 6 priedo 1 lentelės keitimo nuostatomis, t. y. pastatų paskirtis turėtų būti bet kuri iš šių: Kultūros, Mokslo, Gydyto, Sporto, Religinė, Specialioji.
2.	Patikslinkit ar naujai statomai daliai nėra numatyta įrengti priedangą ar ją neprivaloma įrengti?	Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo (aktuali redakcija) 28 str. 4 dalyje numatyta prievolė įrengti priedangą tais atvejais, kai statant naują visuomenės poreikiams naudojamą pastatą (išskyrus religinės paskirties), kuriame vienu metu gali būti daugiau kaip 100 žmonių. Atsižvelgiant į tai, kad naujos statybos priestate (naujai statomoje dalyje) nenumatoma daugiau kaip 100 žmonių, priedangos poreikio privalomumas netaikomas ir jos įrengimas nenumatomas.

3.	Prašome informuoti kaip planuojate esamo pastato remonto darbus - ar viso remonto metu pastate nebus žmonių, ar pastatas bus remontuojamas dalimis. Prašome aprašyti.	Informuojame, kad vykdant pastato remonto darbus įstaigos darbas nebus stabdomas, todėl Tiekėjas rengdamas projektą pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje turi tai nusimatyti. Tiekėjas pats sprendžia ar pastatas bus remontuojamas dalimis. Konkrečius sprendimus dėl statybos darbų organizavimo turi priimti projekto rengėjai, įvertinę esamo pastato būklę, planuojamų darbų pobūdį, techninius, saugos bei funkcinius reikalavimus, taip pat galimybes užtikrinti saugų žmonių buvimą pastate remonto metu. Pažymėtina, kad statybos laikotarpiu įstaigos darbas nebus stabdomas.
4.	prašome pakartotinai įkelti EBVPD, nes jo neįkelia į sistemą rašo "Įkeltos rinkmenos nebuvo galima skaityti".	Paaiškiname, kad Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) pateiktas XML formatu. EBVPD galite atsidaryti bei pildyti naudojant šią nuorodą - https://ebvpd.eviesiejiptirkimai.lt/espd-web/. Viešųjų pirkimų tarnyba teikia metodinę pagalbą susijusią su EBVPD pildymu ir teikimu. Plačiau galite rasti - https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005675649-EBVPD-pateikiamas-XML-forma-kaip-tiek%C4%97jui-j%C4%85-i%C5%A1%C5%A1ifruoti; https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005798009-Kur-pirkimo-vykdytojas-ir-tiek%C4%97jas-gal%C4%97t%C5%B3-rasti-EBVPD-pildymo-rekomendacijas ir kt.

Rengė: Vyresnioji viešųjų pirkimų specialistė Gina Daujotaitė-Pumputienė, Tel. Nr. 0 676 10 293