

**UAB „PASVALIO VANDENYS“
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Atviro (supaprastinto) konkurso
(pirkimo ID 3376969) tiekėjams
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO ID 3376969) DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR
PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO**

Pateikiame atviro (supaprastinto) konkurso „Joniškėlio nuotekų valymo įrenginių Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Dvaro g. rekonstrukcija“ (pirkimo ID 3376969) (toliau – Pirkimas), dokumentų paaiškinimą į tiekėjų pateiktus paklausimus:

Klausimas:

„Pirkimo dokumentų Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ 2.1 punkte nurodyta „Nuotekos į valyklos teritoriją atiteka savitakinio tinklu iš Joniškėlio mst.. Esamą NVĮ sudaro: Siurblinė <.>“, tačiau toliau 2.11 p. nurodoma, kad „Iš Joniškėlio miestelio į valyklą slėgine linija atitekėjusios nevalytos nuotekos pateks į naujame technologiniame pastate montuojamą nuotekų srauto gesinimo kamerą“. Prašome paaiškinti, kokia linija savitakine ar slėgine atiteka nuotekos į Joniškėlio mst. Nuotekų valyklą? Taip pat prašome paaiškinti ar NVĮ teritorijoje yra siurblinė.“

Atsakymas:

Nuotekos iš gyvenvietės į valyklos teritoriją atiteka savitaka iki esamo nuotekų siurblinės. Nuo siurblinės slėgine linija nuotekos pateks į naujame technologiniame pastate montuojamą nuotekų srauto gesinimo kamerą.

Taip pat informuojame, kad 2025 m. liepos 10 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta apie pakeitimus, susijusius su atviro (supaprastinto) konkurso „Joniškėlio nuotekų valymo įrenginių Pasvalio r. sav., Joniškėlio apylinkių sen., Joniškėlio k., Dvaro g. rekonstrukcija“ (pirkimo ID 3376969) pasiūlymų pateikimo termino pratėsimu. Pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. liepos 17 d. 12.00 val., susipažinimo su pasiūlymais data: 2025 m. liepos 17 d. 12.30 val. Prašymas pateikti paaiškinimą galimas iki 2025 m. liepos 11 d. 12.00 val.

Viešųjų pirkimų komisija