

UAB „PASVALIO VANDENYS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Atviro (supaprastinto) konkurso
(pirkimo ID 3372169) tiekėjams
CVP IS susirašinėjimo priemonėmis

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO (PIRKIMO ID 3372169) DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Pateikiame atviro (supaprastinto) konkurso „Valakėlių nuotekų valymo įrenginių Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Valakėlių k., rekonstrukcija“ (pirkimo ID 3372169) (toliau – Pirkimas), dokumentų paaiškinimą į tiekėjų pateiktus paklausimus:

Klausimas:

„Pirkimo sąlygų 2-ame priede „Techninė specifikacija“ nurodoma, kad numatoma „rekonstruoti esamą orapūčių pastatą“, „Esamame orapūčių pastate įrengti tris bioreaktorių orapūtes (2 darbinės ir atsarginė) su dažnių keitikliais ir vieną atskirą orapūtę perteklinio dumblo stabilizavimui“ (2.7. p. 9 d.), „Esamas orapūčių technologinis pastatas turi būti įžemintas ne tik dėl žaibosaugos, bet ir dėl saugaus elektros įrenginių eksploatavimo. Pastate turi būti apsauga nuo žaibų iškrovos. Pastate įrengiama apsauginė signalizacija, nauja šildymo sistema oras-oras, mechaninė ir natūralaus vėdinimo oro tiekimo ir šalinimo sistema, pastato viduje numatomas buitinis apšvietimas“; 2.3.2 p. nurodyti reikalavimai esamam orapūčių pastatui.

Įvertinę esamą situaciją ir išnagrinėję objekto specifiką, prašome paaiškinti, ar tiekėjas gali siūlyti orapūtes ir reagento dozavimo įrangą (jei tokie reikalinga ir numatoma) numatyti ir montuoti ne esamame pastate, o specialiai tam atskirai įrengiamoje talpoje?“

Atsakymas:

Pirkimo sąlygų 2-ame priede „Techninė specifikacija“ aiškiai nurodoma, kad „Šie pridedami dokumentai yra skirti tik informacijai ir yra orientaciniai – Rangovas yra atsakingas už statinio projektinių pasiūlymų ir statinio techninio darbo projekto rengimą (bendrai kartu vadinama – projektavimu, Statinio projektu), Darbų atlikimą taip pat už nuotekų valymo įrenginių efektyvų darbą ir ekonomišką veikimą“ Taip pat nurodoma: „Paminėtina, kad parengta Techninė specifikacija nurodo tik pagrindinius reikalavimus Darbams, aprašo ir nurodo laukiamą rezultatą. Rangovas turi įvertinti tai, kad Techninėje specifikacijoje kai kurie darbai nenurodyti ir nedetalizuoti. Konkretūs darbai numatomi Rangovo ir nurodomi rengiant Statinio projektą bei vykdant darbus. Visi šiuose pirkimo dokumentuose neįvardinti darbai, kuriuos patyręs Rangovas gali įsivertinti kaip būtinus atlikti, užtikrinant Darbų užbaigimą ir Rangos sutarties įgyvendinimą, yra priskiriami Rangovo rizikai ir jei tokius darbus būtina atlikti, Rangovas juos privalės atlikti savo sąskaita.“ Pirkimo dokumentai numato, kad „Į darbų apimtį turi būti įtraukta visa įranga ir darbai, reikalingi įvykdyti šios Techninės specifikacijos, Pirkimo dokumentų, teisės aktų reikalavimus (įtraukiant, bet neapsiribojant) ir pasiekti objektui keliamus rezultatus“. Pirkimo dokumentų 2-ame priede „Techninė specifikacija“ 3.2.3 p. labai aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad „Naujų orapūčių ir reagento dozavimo įrangos sumontavimui **siūlome** naudoti esamą orapūčių pastatą“. Kaip aišku ir pirkimo dokumentų, toks reikalavimas nėra privalomas ir tiekėjas gali nenaudoti esamo pastato naujų orapūčių ir reagento dozavimo įrangos sumontavimui ir yra laisvas pasirinkti ir numatyti jas montuoti kitur, pvz., talpoje. Tokiu atveju, techninės specifikacijos 3.2.3 p. reikalavimai netaikomi. Pabrėžiame, kad rangovas yra atsakingas už Pirkimo

dokumentuose nurodyto laukiamo objektui keliamo rezultato pasiekimą, atitinkamai už technologijos parinkimą, numatymą ir jos įgyvendinimą.

Taip pat informuojame, kad 2025 m. liepos 10 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbta apie pakeitimus, susijusius su atviro (supaprastinto) konkurso „Valakėlių nuotekų valymo įrenginių Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Valakėlių k., rekonstrukcija“ (pirkimo ID 3372169) pasiūlymų pateikimo termino pratęsimu. Pasiūlymų dalyvauti pirkime pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. liepos 17 d. 12.00 val., susipažinimo su pasiūlymais data: 2025 m. liepos 17 d. 12.30 val. Prašymas pateikti paaiškinimą galimas iki 2025 m. liepos 11 d. 12.00 val.

Viešųjų pirkimų komisija