



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems tiekėjams, prisijungusiems prie pirkimo

2025-07-11 Nr. S25-010- 0664

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statybos Panevėžio elektrinėje darbai (Atviras konkursas (tarptautinis))“ (toliau – Konkursas) pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Ar tiekėjas atitiks kvalifikacinį punktą 1.1. Statinių grupė, bei elektrotechnikos darbai, jei jo atestate toks įrašas?

Suteikiama teisė būti ypatingojo statinio statybos rangovu.

Statiniai:

- gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (tik statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas), inžineriniai tinklai (elektros 110 kV įtampos)

Statybos darbų sritys:

- žemės darbai (statybos sklypo reljefo tvarkymas, tranšėjų kasimas ir užpylimas), statybinių konstrukcijų (betono, metalo, mūro, medžio) statyba ir montavimas, hidroizoliacija, apdailos darbai (išskyrus fasadų šiltinimą);

- elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas.

Atsakymas: Informuojame, kad šiame Pirkimo etape, kol tiekėjai dar nėra pateikę pasiūlymų, Perkantysis subjektas nevertina tiekėjų pasiūlymų, jų atitikimo kvalifikacijos reikalavimams.

1.1. punkte keliamas kvalifikacijos reikalavimas:

Tiekėjas turi teisę būti ypatingųjų statinių statybos rangovu.

Statinių grupė - Ypatingieji statiniai, negyvenamieji pastatai: pramonės ir gamybos paskirties (energetikos), kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai: elektros (ne mažiau nei 110 kV įtampos).

Statybos darbų sritys:

bendrieji statybos darbai: žemės darbai; statybinių konstrukcijų (gelžbetonio, metalo, mūro) statyba ir montavimas;

-specialieji darbai:

mechanikos darbai: (šilumos gamybos (ne mažiau 20 MW) įrenginių montavimas

elektrotechnikos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas, elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas (ne mažiau nei 110 kV įtampos), elektros tinklų tiesimas (ne mažiau nei 110 kV įtampos).

Teikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3 stulpelyje.

2. Klausimas: Ar gali kartu du tiekėjai jungtinės veiklos pagrindu patenkinti 1.2. punkte nurodytą kvalifikaciją?

Atsakymas: Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – reikalavimą turi atitikti kiekvienas ūkio subjektų grupės narys (-iai), pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti.

Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų.

3. Klausimas: Ar tiekėjas atitiks reikalavimą techniniam ir profesiniam pajėgumui įvertinti, pagal punktą 3.2. a, jei jo atestate toks įrašas?

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekiama komunikacijos, inžineriniai tinklai (elektros 110 kV įtampos, transporto kontaktiniai tinklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Darbo sritis: elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas.

Atsakymas: Informuojame, kad šiame Pirkimo etape, kol tiekėjai dar nėra pateikę pasiūlymų, Perkantysis subjektas nevertina tiekėjų pasiūlymų, jų atitikimo kvalifikacijos reikalavimams.

3.2. punkte keliamas Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimas:

Tiekėjas turi siūlyti bent vieną specialistą, kuris laimėjimo atveju vykdys Pirkimo sutartį, atitinkantį visus šiuos reikalavimus:

a) suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo pareigas. Statiniai: *Negyvenamieji pastatai: pramonės ir gamybos paskirties (energetikos); kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai: elektros (ne mažiau nei 110 kV įtampos).*

b) *yra buvęs objekto, kuriame suprojektuotas kogeneracinis blokas, kurio generuojama elektros galia ne mažiau kaip 2,0 MW_{el.} projekto vadovu ir objektas yra pastatytas ir priduotas užsakovui.*

Teikiama atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų lentelės 3 stulpelyje.

4. Klausimas: Jei prieštarauja vieni kitiems BPS bendrose pirkimo sąlygose ir SPS specialiose pirkimo sąlygose nurodyti reikalavimai, kuom vadovautis Tiekėjui?

Atsakymas: Bendrųjų sąlygų 2.5. punkte nurodyta: „Jeigu yra prieštaravimų, neatitikimų tarp specialiųjų pirkimo sąlygų ir jų priedų, teisinga laikoma informacija, nurodyta specialiosiose pirkimo sąlygose.“

5. Klausimas: Punktas 2.1. Finansinis ir ekonominis pajėgumas. Ar 14 mln Eur suma turi būti gaunama susumavus 3 metų pajamas?

Atsakymas: Ne. Reikalavimas yra **vidutinės metinės** visos veiklos pajamos per paskutinius 3 (tris) finansinius metus, o jei ūkio subjektas įregistruotas vėliau ar veiklą pradėjo vėliau – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos pradžios.

6. Klausimas: Punktas 2.1. Finansinis ir ekonominis pajėgumas. Ar 14 mln Eur suma nurodyta su PVM?

Atsakymas: 14,00 (keturiolika) mln. Eur be PVM.


7. **Klausimas:** Pirkimų sąlygų paaiškinimo rašte 2025-06-12 Nr. 2953101/1 nurodyta, kad Rangovas turi įrengti elektrostatinį filtrą ir multicikloną. Techninėje užduotyje, patvirtintoje 2025 m. gegužės 27 d., nurodytas reikalavimas įrengti iš katilo išeinančių degimo produktų pajungimo ir nuvedimo į naują kaminą sistemas, įrengiant rankovinio arba elektrostatinio filtro „apėjimą“. Prašome patikslinti, ar elektrostatiniam filtrui ir multiciklonui yra reikalingas degimo produktų „apėjimas“?

Atsakymas: Degimo produktų „apėjimas“ turi būti įrengtas elektrostatiniam filtrui.

8. **Klausimas:** Konkurso „Techniniai reikalavimai“ skyrius 7.12. Biokuro sandėliavimo ir tiekimo ūkis, nurodyta: Įrengti ventiliacines sistemas drėgmei ir dulkėms šalinti iš kuro sandėliavimo, paruošimo ir transportavimo įrenginių. Prašome patikslinti kad minėtas reikalavimas yra taikomas tik įrenginiams ir nėra numatytas taikyti ir 3 parų biokuro sandėliui.

Atsakymas: Reikalavimas įrengti ventiliacines sistemas drėgmei ir dulkėms šalinti yra taikomas ir 3 parų biokuro sandėlio hidrocilindrų patalpai, bet netaikomas biokuro iškrovimo ir talpinimo zonai.

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas



Aristidas Lideikis

Lina Rutkauskienė, +370 45 501014
Dokumento originalas išsiųstas nebus.