



## LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

Viešoji įstaiga, A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas, tel. (8 37) 327200, faks. (8 37) 220733, el. p. [www.lsmuni.lt](http://www.lsmuni.lt), [rektoratas@lsmuni.lt](mailto:rektoratas@lsmuni.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302536989

Suinteresuotiems tiekėjams

2025-07-11

Nr. VPT2-1061

I

Nr.

### DĖL PAKLAUSIMO

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama „Rotušės a. 28, Kaunas fasado remonto - tvarkybos darbų pirkimą“ supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas), (apie pirkimą paskelbta 2025-07-08 13:19 val., interneto adresu <https://viesiejiirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCFTWS.do?resourceId=3565696>, pirkimo ID 3565696), 2025-07-10 d. 11:12 val. CVP IS priemonėmis iš Tiekėjo gavo Pranešimą ID 274792 „Paklausimas“ (toliau – Paklausimas).

2025 m. liepos 11 d. 09:00 val. vykusio posėdžio metu, Komisija išnagrinėjo gautus Tiekėjo paklausimus ir nutarė atsakyti sekančiais:

**Paklausime** Tiekėjas nurodo, kad: „<...> Sveiki, faile "FM-2024-TvDP\_compressed" 98 psl. aprašytas metalinių vartų restauracijos darbai, bei nurodytas stiklų keitimas, norėčiau sužinoti ar stiklai keičiami tik sudužę ar visi, jei tik sudužę norėčiau kad patikslintumėte kiekius ir išmatavimus <...>“.

#### Atsakymas:


Pagal projektą yra keičiami visi metalinių vartų stiklai, nes esami įvažiavimo vartai yra įstiklinti paprastu stiklu. Jis yra keičiamas grūdintu su apsaugine plėvele.

Projekto sudėtyje esančiame PASTATO KIEMO FASADŲ TECHNINĖS BŪKLĖS APŽIŪROS AKTO 2024-09-09 Nr. TBTA-09-09 lape 3-6 yra nurodyta, kad esami įvažiavimo vartai metaliniai, įstiklinti paprastu stiklu, be tarpinių. Kiamo korpuso vartų stiklas sudužęs (foto Nr.4), taip pat projekto aiškinamojo rašto skyriuje „Esama būklė“ (lapas FM-2024-TvDP-AR-2-10) nurodyta, kad įvažiavimo į kiemą angoje sumontuoti grotuoti metaliniai vartai su paprasto stiklo užpildu.

Projekto aiškinamojo rašto skyriuje „Durų tvarkyba ST-03, ST-04“ (lapas FM-2024-TvDP-AR-7-10) nurodyta Metalinėse duryse esantis paprastas stiklas keičiamas grūdintu su apsaugine plėvele. Stiklai montuojami su atmosferos poveikiui atsparia tarpine.

Projekto FM-2024-TvDP-D brėžinyje „Durų schemas“ pateikta visa vartų remonto eiga, kurioje nurodyta, kad: Vartų gaminiai demontuojami, išimami stiklai. Stiklinama grūdintu stiklu su apsaugine plėvele. Matmenys skirti kainos skaičiavimui. Stiklai pjaunami pagal esamus gaminio gabaritus.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė



Živilė Kasperavičienė

*Viešųjų pirkimų tarnybos vyriausioji specialistė Živilė Kasperavičienė, tel.: (+370 37) 327 217,  
[zivile.kasperaviciene@lsmu.lt](mailto:zivile.kasperaviciene@lsmu.lt)*