

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DARBŲ VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA**

Tiekėjams

2025-07-10 Nr. VPS- 794

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS (TECHNINIŲ SAUGAUS EISMO PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS KĖDAINIŲ R. KELIUOSE IR GATVĖSE (SKELBIAMA APKLAUSA), PIRKIMO NR. 3550576

Gauti tiekėjų paklausimai:

1. Klausimas. „Prašome patikslinti ir pateikti **vaizdinę medžiagą** (nuotraukas), kur numatomas atitvarų montavimas. Pridedame iškarpa iš žiniaraščio.

| | | | |
|--|--|--------|--|
| Plieniniai apsauginiai kelio atitvarai (5 ruožai su galiniais komponentais) su pastatymo darbais | | 1099 m | |
|--|--|--------|--|

Ar galite vietas pažymėti ant ortofoto ir pateikti kaip užduoties schema? Nes TS nurodytos atitvarų įrengimo vietos per užtvankas ir pan, o pastabose nurodyta, kad pastatymo vietą nurodys seniūnai. Neaišku ar atitvaras turi būti tiltinis ar dėžinis, gal galite patikslinti?“

Atsakymas. Plieninių apsauginių atitvarų elementų įrengimo darbai turi tenkinti LST EN 1317 standartų serijos reikalavimus, "Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09", "Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašo TRA TAS-PL 09" arba lygiaverčių dokumentų reikalavimus. Atitvarų sistemos reikalavimai: sulaikymo lygis ne žemesnis N2, smūgio stiprumo lygis – A, veikimo pločio klasė - ne žemesnė kaip W4. Visi vienpusių plieninių apsauginių atitvarų sistemos konstrukciniai elementai turi būti padengti antikorozine cinko danga karštuoju būdu. Plieninių sijų skersinis profilis turi būti banguotas (dviejų bangų juostos). Plieninės sijos turi būti su paruoštomis tvirtinimo skylėmis tarpusavio tvirtinimui ir statramsčių tvirtinimui kas 4,0 m. Plieninių sijų gabaritiniai matmenys (mm) 310x80x4300, $\delta=3$. Sigma profilio statramsčių gabaritiniai matmenys (mm) 100x55x1900, $\delta=4$. Apsauginių barjerų supaprastinto tipo pradiniai ir galiniai komponentai, kai sijos nuleidžiamos iki žemės (schemos pridedamos, 3 lapai).

2. Klausimas. „Gal galite patikslinti 6.1.p raudonai apibrauktą sakinio dalį?“.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiujų pirkimo sąlygų priedą (4 priedas) pateiktą pasiūlymo formą ir pateikiami kiti specialiujų pirkimo sąlygų **Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis** skyriuje „Kitos sąlygos“ 10.1 papunktyje nurodyti ir tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

Atsakymas. Specialiujų pirkimo sąlygų 6.1 punkte įsivėlė techninė klaida. Perkančioji organizacija patikslina šį punktą ir išbraukia žodžius „Klaida! Nerastas nuorodos šaltinis“.

3. Klausimas. „Prašome išsamiau paaiškinti raudonai apibrauktą darbų eilutę“.

Senų baltų dažų frezavimas ir dažymas šaltuoju plastikumu:

| Eil.Nr. | Perėjų, neryžu skaičius, vnt. | Plotas m ² | Pastabos |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. | 11 (su frezavimu) | 158 | Nurodys seniūnas ar įgaliotas asmuo |
| 2. | STOP linija | 2 vnt. 1.5 | |

Atsakymas. Reikia nufrezuoti 11 vienetų (158 kv. m.) perėjų, anksčiau dažytų baltais dažais, dažų likučius ir tas pačias 11 perėjų nudažyti šaltuoju plastikumu.

4. Klausimas. „Prašome patikslinti ar likučių frezavimas (žr. lentelę žemiau) yra prie darbų 1 eilutėje t. y. pašalinami likučiai ir atnaujinimas šaltu plastikumu ar likučių frezavimas kažkur atskirai?“.

Perėjų su šaltu plastikumu frezavimas ir atnaujinimas šaltuoju plastikumu

| Eil.Nr. | Darbai ir skaičius, vnt. | Plotas m ² | Pastabos |
|---------|---|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Atnaujinimas šaltuoju plastikumu, 10 | 153,32 | Nurodys seniūnas ar įgaliotas asmuo |
| 2 | Pramonės g. linija Nr. 1.10 (posūkis į kairę) | 4,4 | |
| 3 | Likučių frezavimas | 80 | |

Atsakymas. Likučių frezavimas yra prie 1 eilutėje įvardintų darbų.

Posėdžio pirmininkė

Gitana Pyragiuvienė