

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU
ĮAT vadas

**II VALGYKLOS (Vaidoto g. 209, Kaunas)
ŠALDYMO KONTEINERIO NUOMOS TECHNINĖ
SPECIFIKACIJA**

2025 m. liepos d. Nr. TS-
Kaunas

1. Nuomotojas turi išnuomoti vieną šaldymo konteinerį ir įrengti jį prie Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Kauno įgulos aptarnavimo centro II valgyklos, esančios Vaidoto g. 209, Kaunas.

2. Konteinerio aprašymas:

2.1. Šaldymo konteineris turi būti tinkamas lauko sąlygoms įvairiems maisto produktams laikyti. Konteineris turi išlaikyti pastovią nustatytą temperatūrą nuo -20°C iki $+5^{\circ}\text{C}$ (šaldymo ribos gali būti didesnės).

2.2. Išoriniai išmatavimai nemažiau: ilgis 6000 mm x plotis 2400 mm x aukštis 2500 mm; Nedaugiau: ilgis 6100 mm x plotis 2500 mm x aukštis 2500 mm

2.3. Konteineris gali būti naudotas. Siūlydamas naudotą konteinerį, nuomotojas privalo tai nurodyti pasiūlyme ir esant reikalui sudaryti užsakovui galimybę jį apžiūrėti.

2.4. Konteinerio viduje turi būti įrengtas apšvietimas.

2.5. Konteineris turi būti švarus, tvarkingas, rakinamas (2 raktų komplektai).

2.6. Konteinerio durys turi lengvai atsidaryti, būti įrengtos šoninėje (6000 mm) pusėje taip, kad būtų galima pakrauti ir iškrauti maisto produktus su tara, ne mažiau kaip 800 mm pločio su PVC užuolaida durų angoje.

2.7. Ant konteinerio durų turi būti pritvirtinti ne mažesnio nei A4 formato rėmeliai skirti informacijai skelbti. Rėmelis turi būti su permatomo plastiko apsauga nuo kritulių poveikio.

2.8. Konteinerio įrengimo vieta turi būti suderinta su užsakovu. Atstumas iki nurodyto elektros įvado ne mažiau 60 m. Elektrinis įvadas 400V.

3. Į nuomos kainą turi būti įskaičiuotos konteinerio techninės priežiūros, remonto, pajungimo ir apmokymo išlaidos.

4. Numatomas sudaryti sutarties galiojimo laikotarpis – 12 mėnesiai.

KIAC Infrastruktūros eksploatavimo
Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas