

DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

VŠĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT arba Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo tarptautinį **Apšvietimo prožektorių ir jų priedų (prožektoriai, distribucija ir pultas) pirkimą** (Nr. 3267402) (toliau – Pirkimas).

Informuojame, jog LRT Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gavo prie Pirkimo prisijungusių tiekėjų klausimus dėl Pirkimo sąlygų (tekstas neredaguotas) bei teikia atsakymus į minėtus tiekėjų paklausimus:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Atsakymas į tiekėjo klausimą
1.	Prašome patikslinti, kokio diametro turi būti laikikliai prožektoriams?	Perkančioji organizacija paaiškina, kad: Apšvietimo prietaiso laikiklio darbinis diametras turi būti iki 52 mm. Apšvietimo prietaisai tvirtinami ant 50 mm konstrukcijų.
2.	1. Gedimų diagnostika su įspėjimais. Įranga turi turėti gedimų diagnostikos sistemą su vietiniais įspėjimais, tame tarpe: įtampos, srovės ir kiekvieno kanalo apkrovos stebėjimo realiuoju laiku su įspėjimais dėl perkrovos ar dingusios apkrovos funkciją. 2. Galimybė prisijungti prie nuotolinio valdymo sistemos per Ethernet. Įranga privalo turėti Ethernet sąsają, leidžiančią įrenginiuose stebėti įtampą, srovę, RCBO būseną bei valdyti kanalų apsaugas ir konfigūracijas nuotoliniu būdu. Susisiekus su tiekėju, gaminančiu elektros distribucijas, gautos tokios pastabos: 1. Mes pasiūlėme realaus laiko stebėsenos įrenginį pagrindiniam elektros tiekimui (įvadui). Kiekvieno atskiro iš 72 išėjimo kanalų stebėseną nėra įgyvendinama.	Perkančioji organizacija teikia paaiškinimus dėl Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ II pirkimo objekto dalies 2 lentelės 1.8 ir 1.11 punktų ir atitinkamai patikslina minimus punktus, juos papildydama: 1.8. Įranga turi turėti šiuos matuoklius - indikatorius: -Pagrindinis įrangos matuoklis - įeinančios energijos įtampos, elektros srovės, elektros srovės dažnis, energijos suvartojimas. Kad būtų galima nustatyti saugią įtampą prieš įjungiant įrenginį - įtampa matuojama prieš pagrindinį jungiklį. -Kiekvienas kanalas turi turėti, sau dedikuotą, aiškiai iš priekio matomą realaus laiko indikaciją apie kanalo aktyvumą/neaktyvumą arba pasiektas nustatytas elektros srovės ribas. -Aiškiai matomas atskiras fazių indikatorius. 1.11. Įranga turi turėti galimybę prisijungti prie bendro apšvietimo duomenų tinklo Ethernet jungtimi, kad būtų galima sekti įrangos statusą ne tik tiesiogiai, bet ir nuotoliu. Įrenginio programinė įranga

	2. Mes pasiūlėme realaus laiko stebėsenos įrenginį pagrindiniam elektros įvadui su Ethernet sąsaja nuotoliniam stebėjimui. Tačiau RCBO būsenos stebėjimas bei nuotolinis visų kanalų RCBO apsaugų ir konfigūracijų valdymas nėra įgyvendinami. Prašome patikslinti, ar tikrai tokie reikalavimai yra realūs ir ar nėra įsivėlusi klaida?	turi veikti su Windows arba Mac operacinėmis sistemomis. Programinėje įranga turi turėti galimybę stebėti šiuos parametrus: -Pagrindinės įvesties įeinančios energijos įtampos, elektros srovės, elektros srovės dažnis, energijos suvartojimas. -Kiekvieno kanalo individuali elektros srovė realiu laiku, kanalams priskirti pavadinimus, nustatyti srovės perspėjimo limitą ir perspėjimus apie srovės perviršius. -Kiekvieno kanalo elektros srovės istorija. -Bendra įrangos energijos ataskaita.
--	--	--

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Lyginamasis Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ variantas.
2. Priedas Nr. 2 – Patikslintas Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“.

Pagarbiai

Komisija