

RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS (RDK) ATASKAITA

Pirkimo objekto pavadinimas	Rinkos dalyvių konsultacija dėl planuojamo pirkimo „Liftų keitimo darbai“
RDK paskelbimo data ir numeris	2025-06-20 Nr. 3335650
RDK vykdymo laikotarpis	nuo 2025-06-20 iki 2025-07-03 12 val.
RDK vykdyta šiuo būdu	CVP IS

INFORMACIJA APIE RDK DALYVIUS

Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS pateikusių dalyvių skaičius	1
--	----------

TIEKĖJŲ SIŪLOMI PAKEITIMAI IR PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PRIIMTI SPRENDIMAI DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ IR REKOMENDACIJŲ

Tiekėjo siūlomi pakeitimai	Perkančiosios organizacijos sprendimas
Tiekėjui aktualios avansinio ar dalinio apmokėjimo sąlygos	Svarstoma dalinio apmokėjimo už atliktus darbus galimybė

Tiekėjų pastabos ir siūlomi pakeitimai Techninės specifikacijos projektui

Techniniai parametrai	Parametro reikšmė	Tiekėjo siūlomas pakeitimas	Perkančiosios organizacijos sprendimas
-	-	Kokia medžiaga yra atliekama naujai sumontuoto lifto šachtos durų angokraščių apdaila.	Papildome techninę specifikaciją reikalavimu: „Šachtos durų angokraščių apdaila. Nerūdijantis šlifotas plienas“
23. Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija	ne mažiau E160 (pagal LST EN 81-58)	Techninėje specifikacijoje nurodyta šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija „E160“ turėtų būti „EI 60“	Tiksliname reikalavimą: ne mažiau EI 60 (pagal LST EN 81-58 arba lygiavertis)

APIBENDRINIMAI, IŠVADOS IR SIŪLYMAI

<p>Rinkos dalyvių konsultacijoje dalyvavo 1 tiekėjas, kuris turėjo pastabų ir siūlymų techninės specifikacijos projektui. Perkančioji organizacija išnagrino pastabas ir jas įvertino. Vykdydama pirkimą perkančioji organizacija atsižvelgs į gautus siūlymus ir rekomendacijas taip, kaip aukščiau nurodyta.</p>
--