

**KELIO (GATVĖS) IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLO KOSMONAUTŲ G. TAURAGĖS M.
TAURAGĖS R. SAV., REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBAI**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 3428171)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Kelio (gatvės) ir nuotekų šalinimo tinklo Kosmonautų g., Tauragės m., Tauragės r. sav., rekonstravimo ir statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Prašome patikslinti paprastųjų klevų rūšį.

Atsakymas. Klevas paprastasis (Acer platanoides) „GLOBOSUM“.

2. Klausimas. 2025-07-11 Nr. VPP-112 4 klausimas/atsakymas, atsakymas pateiktas ne į tą klausimą. Prašome patikslinti (2025-07-10 Nr. VPP-109 patikslinime 48 klausimas/atsakymas, atsakėte, kad kiekiai pateikiami m3, reikia m2 (9.3-9.4 punktas horizontalus ženklinais langeliais ir trikampaiais), žiniaraštyje pateiktas kiekis bėginiais metrais).

Atsakymas. Tai yra standartinis žymėjimas, jei reikalingas plotas tiekėjas gali pasiskaičiuoti, kiekių žiniaraštyje mato vienetai išreikšti metrais.

3. Klausimas. Prašome patikslinti iš kokios medžiagos turi būti įrengtas pasluoksnis (0,03 m) po trinkelėmis 200x100x100 mm (surištieji mineralinių medžiagų pasluoksniai ar akmens atsijos 0/5 (žiniaraštis, skersinis pjūvis).

Atsakymas. Akmens atsijos 0/5 (žiniaraštis, skersinis pjūvis).

4. Klausimas. 2025-07-10 Nr. VPP-109 17 klausimas/atsakymas atsakėte, kad trinkelė DK 0,3 (storis 100 mm) ir DK 0,1 (storis 80 mm) turi būti be briaunų. Padarius gamintojų apklausą (3 gamintojai) nė vienas negali pasiūlyti 100 mm storio trinkelė su briauna. Prašome patikslinti ar gali būti trinkelės su briauna.

Atsakymas. Visų trinkelė kraštai yra su nuožulomis šiame projekte. Ankstesniuose atsakymuose padaryta techninė klaida.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-16 Nr. VPP-118
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-07-16
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
