

Tiekėjams, dalyvaujantiems Pirkime/

Siunčiama CVP IS elektroninėmis priemonėmis

2024-12-10

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

LITGRID AB (toliau – Perkantysis subjektas) CVP IS elektroninėmis priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus **Ypatingos valstybinės svarbos šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto specialiojo teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo paslaugų** pirkime (toliau – Pirkimas).

Perkantysis subjektas teikia atsakymus į juos:

1. Klausimas

Apžiūra bepiločiu orlaiviu (dronu) bus atliekama visai suplanuotai trasai, t. y. apie 240 km, prašome patikslinti kokio pločio juostai turės būti vykdoma apžiūra?

Atsakymas

Apžiūra turi būti vykdoma ne mažesniu nei 74,1 m. (330 kV tampos viengrandės tarpinės atramos (su posūkio kampu iki 5 laipsn.) plotis (nuoroda: [Litgrid](#)) plius oro linijos apsaugos zonos plotis po 30 metrų nuo kraštinių oro linijos laidų pločio juostai.

2. Klausimas

Kokia ortofotografinės nuotraukos pikselio dydžio reikšmė yra tinkamiausia šiam Projektui? Galimi intervalai: nuo 1 cm/px iki 4,54 cm/px. Paaiškiname, kuo mažesnis pikselio dydis, tuo detalesnė yra ortofotografinė nuotrauka, tačiau tuo pačiu didėja ir nuotraukų failų dydis.

Atsakymas

Bepilotis orlaivis (dronas) bus naudojamas trasos apžiūrai. Apžiūros tikslas - nustatyti ir identifikuoti objektus, darančius įtaką Plano sprendiniams. Todėl ortofotografinės nuotraukos pikselio dydžio reikšmė turi būti parinkta, tokia, kad užtikrintų objektų, esančių planuojamoje elektros perdavimo linijos trasoje, identifikavimą. Konkrečių nuotraukų parametrų perkantysis subjektas nenustato. Jei po trasos apžiūros (bepiločio orlaivio (drono) pagalba) nebus galima identifikuoti objektų, esančių planuojamos EPL trasoje, bus būtina papildomai atlikti įvertinimą vietovėje.

3. Klausimas

Kokio tikslumo reikalaujama ortofotografinių nuotraukų pririšimo geografinėje erdvėje?

Atsakymas

Ortofotografinių nuotraukų pririšimo geografinėje erdvėje tikslumas turi užtikrinti identifikuotų objektų faktinės vietos padėti planuojamoje elektros perdavimo linijos trasoje. Konkrečių nuotraukų parametrų perkantysis subjektas nenustato.

4. Klausimas

Techninėje specifikacijos 1.2.8. punkte nurodyta „Atlikti geologinius, archeologinius žvalgymus, biologinės įvairovės stebėjimus aktualioje projektui teritorijoje jei to pareikalaus planavimo sąlygas išduodančios institucijos ar SPAV subjektai“

Prašome patvirtinti, kad geologiniams žvalgymams pakaks atlikti tik geologinę apžvalgą, t.y. netiesioginio žemės gelmių tyrimo – pirminių žemės gelmių duomenų sisteminimo, analizavimo ir apibendrinimo. Geologinės apžvalgos ataskaita nebūtų registruojama LGT.

Atsakymas

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad geologiniams žvalgymams atlikti poreikį gali nustatyti planavimo sąlygas išduodančios institucijos (su teritorijų planavimo sąlygomis galima susipažinti Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinėje sistemoje (TPS „Vartai“) TPD NR. S-NC-00-24-484) ar SPAV subjektai, todėl geologinių žvalgymų apimtys priklausys nuo minėtų institucijų nurodytų reikalavimų.

Edita Kazakevičienė, tel. +370 678 2275, el. p. edita.kazakeviciene@litgrid.eu