



SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŪJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga. LT-98112 Skuodas, Vilniaus g. 13, tel. 0 440 73 932, el. paštas savivaldybe@skuodas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834.

Viešojo pirkimo tiekėjams

2025-

Nr. (33.1)-VP3-

DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS

Pateikiame atsakymus į gautus paklausimus supaprastinto atviro konkurso „Projekto „Skuodo dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas ir pritaikymas lankymui Šaulių g. 3, Skuodo mieste, Skuodo r. sav.“ pirkimui ID 3609479.

1 Klausimas. Elektrotechnikos projekto dalyje darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta apšvietimo atrama 4,5m. Tačiau specifikacijos apie atramas nėra. Projekto SP dalyje 41 puslapyje parašyta - „Siekiant parko stiliaus vientisumo, naudoti jau įvykdytų Skuodo parko projektų analogiškus sprendinius ir apdailos medžiagas“. Jeigu reikia naudoti tokio pat tipo šviestuvų atramas, kurios jau yra įrengtos, tada prašome pateikti specifikacijas esamų šviestuvo atramų.

1 Atsakymas. Atsakant į komentarą dėl Projekto SP dalyje 41 puslapyje parašyta - „Siekiant parko stiliaus vientisumo, naudoti jau įvykdytų Skuodo parko projektų analogiškus sprendinius ir apdailos medžiagas“ - pateikiame įgyvendinto parko apšvietimo atramos parametrus:

Apšvietimo atrama CP4500/60/114 arba analogas, kurios techninės savybės:

- Kūginė apšvietimo atrama, pagaminta iš 3mm storio S235JR plieno, Dažyta (milteliniu būdu) antracito spalva
- Bendras atramos aukštis 4500mm, aukštis virš žemės 4000mm;
- Apatinės dalies diametras 114mm, viršutinės – 60;
- Atramos aptarnavimo durelių anga apie 650mm aukštyje nuo žemės paviršiaus, 400mm aukščio, 85mm pločio, viduje įžeminimo kilpa, bei bėgelio tvirtinimo detalė;
- Gaminio svoris 28 kg su paklaida 5 kg;
- Atrama pritaikyta III aplinkos zonos regione LST EN 40-3-1;
- Lankstumo klasė B pagal LST EN 40-3-3;
- Karštai cinkuota pagal EN ISO1461;
- Apsaugos nuo korozijos priemonės pagal EN 40-5:2002.

2 Klausimas. Šviestuvai pagal projektą turi būti soliariniai (įkraunami), tačiau yra tiesiami kabeliai prie kiekvienos atramos todėl nėra tikslo naudoti soliarinius šviestuvus. Pagal TS šviestuvai yra pakabinami, o pagal medžiagų kiekių žiniaraštį montuojami ant atramos. Prašome patikslinti kokio tipo šviestuvai turi būti įrengiami.

2 Atsakymas. Elektrotechninės projekto dalies aiškinamajame rašte Bendruosiuose techniniuose reikalavimuose (2 punktas) nurodyta "Teritorijos apšvietimui naudojami LED 30 W šviestuvai kabinami ant 4,5m atramų su kombinuotu maitinimu" bei 2.2. papunktyje: Apšvietimo atramos: aukštis (h) -4,5m aukščio su kombinuotu maitinimu tarp elektros tinklo ir saulės energijos gaminamos ant atramos šonų, saulės moduluose. Pagal pateiktą apšvietimo atramos specifikaciją šviestuvai bus montuojami ant apšvietimo atramos. Saulės energijos modulių parametrai pateikti Elektrotechninės dalies techninėje specifikacijoje 5.6.1. papunkčio papunktyje, 4-5-6 eilutėse. Saulės

modulių vaizdinė informacija pateikta projekto PRI-19.012-TP-SP, SP-09 brėžinyje. Paaiškiname, kad šviestuvai kaip ir minėta 5.6.1. papunkčio papunktyje, 9 eilutėje turi turėti autonominį veikimą iki 12 val. Tai reiškia jeigu šviestuvo energija būtų nepakankama (išėikvota) šviestuvui skleisti šviesą, energija būtų tiakiama iš nuotiesto elektros tinklo.

Šie paaiškinimai / patikslinimai yra neatskiriama Pirkimo dalis.

PASTABA. Konkurso sąlygos ir jos priedai, paaiškinimai bei patikslinimai skelbiami CVP IS adresu <https://viesiejipirkimai.lt>.

Komisijos pirmininkė

Eglė Bertašienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Skuodo rajono savivaldybės administracija 188751834, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL ATSAKYMŲ Į GAUTUS PAKLAUSIMUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-07-17 Nr. VP3-465
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eglė Bertašienė, Skyriaus vedėjas, Viešųjų pirkimų skyrius
Sertifikatas išduotas	EGLĖ BERTAŠIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-17 13:23:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-17 13:24:12 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-08 11:47:46 – 2027-04-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-07-17 13:30:46)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-07-17 13:30:46 DBSIS