



Pirkimo dalyviams
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2025-07-18

CVP IS pirkimo numeris	3654765
Pirkimo būdas	Skelbiama apklausa
Pirkimo pavadinimas	30249 Bugenių riedmenų plovyklos siurblių keitimas

*toliau bendrai – Pirkimas

DĖL PRAŠYMO PAAIŠKINTI IR PATIKSLINTI PIRKIMO DOKUMENTUS

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), vadovaudamasi Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti ir patikslinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymų suvestinę:

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas*	Atsakymas
1.	17/07/2025	Techninė specifikacija		Techninių sąlygų punkte Perkančioji organizacija yra nurodžius: <...>3.2.5. Siurblių apskukų valdymui panaudojami dažnio keitikliai.<...> Ar Rangovas teisingai supranta, kad siurbLIAI turi būti su integruotais dažnio keitikliais?	SiurbLIAI gali būti tiek su integruotais dažnio keitikliais, tiek valdomi dažnio keitiklių pagalba.
2.	17/07/2025	Techninė specifikacija		Techninių sąlygų punkte Perkančioji organizacija yra nurodžius:<...> 3.2.15. Turi būti galimybė stabėti ir valdyti siurblius iš nutolusios kompiuterinės vietos <...>. Prašome Perkančiosios organizacijos nurodyti techninius reikalavimus duomenų perdavimui. Nurodant duomenų perdavimo protokolą, taip pat prašome nurodyti esamos sistemos, kompiuterinės vietos kur turės būti atliktas atvaizdavimas sistemą, ar esamoje sistemoje užteks atminties atvaizdavimui? Ar duomenų atvaizdavimo	Siurblių valdymo pulte turi būti įdiegtas „WEB interface“ ir LAN jungtis, kad Užsakovas galėtų pasijungti iš bet kurios darbo vietos pagal paskirtą valdikliui IP. Jokių intervencijų į Užsakovo kompiuterinę įrangą ar tinklą Rangovas neatlieka (neturi teisės). Integravimą į vidinį tinklą atlieka Užsakovas.

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas*	Atsakymas
				integravimą turi atlikti Užsakovas ar Rangovas? Jeigu Rangovas tai ar Užsakovas turi visus paskutinės versijos programos versiją?	
3.	17/07/2025	Techninė specifikacija		Techninių sąlygų punkte Perkančioji organizacija yra nurodžius: <...> 3.3.13. Slėgio matavimas cisternų plovyklos vamzdyno galinėje atšakoje. <...> Prašome patikslinti kaip bus atliekamas šitas matavimas, kokios priemonės bus reikalingos tokiems matavimams atlikti?	Galinėje atšakoje turės būti įdėtas vandens slėgio matuoklis, turintis galiojančią metrologinę patikrą, paleisti siurbliai ir išmatuotas faktinis slėgis.
4.	17/07/2025	Techninė specifikacija		Techninių sąlygų punkte Perkančioji organizacija yra nurodžius: <...> 5. SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMŲ DOKUMENTAI <...> Perkančioji organizacija yra pateikus lentelę su reikalavimais dokumentacijos pateikimui. Punktuose 5.1 ir 5.6 Perkančioji organizacija nurodė jog Rangovas turės pateikti Schemas, atnaujinti elektros schemas ir t.t. Tačiau Perkančioji organizacija nėra nurodžius Techninė specifikacijoje, kad Rangovas turės šito pirkimo metu atlikti projektavimo darbus. Prašome patikslinti ar šito pirkimo metu Rangovas turės atlikti projektavimo darbus ir jeigu taip tai kokių dalių?	Rangovas neturės atlikti projektavimo darbų.
5.	17/07/2025			Prašome Perkančiosios organizacijos dėl iškilusių klausimų Techninei specifikacijoje nurodytiems punktam pratęsti pasiūlymo pateikimo terminus iki 2025-07-31. taip pat informuoti kada būtų galima apžiūrėti objektą.	Optimalus galimas pasiūlymų pateikimo termino nukėlimas – iki 2025-07-25 d. Informacija apie pakeistą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS. Objektą apžiūrėti galima iki pasiūlymų pateikimo termino dienos.

Eil. Nr.	Data	Pirkimo sąlygų dokumentas	Pirkimo sąlygų punktas	Klausimas / prašymas*	Atsakymas
6.	17/07/2025	Priedas Nr. I.(B) Kiti reikalavimai tiekėjams		<p>2.1.3. Tiekėjas turi pasiūlyti bent vieną specialistą, kuris laimėjimo atveju vykdys sutartį, atitinkantį šį reikalavimą: siūlomas specialistas turi teisę dirbti inspektoriumi pagal IWE (International Welding Engineer) standartus - pateikiamas Atestuotos įmonės, atitinkamos formos, išduotas suvirinimo inspektoriaus sertifikatas pagal EN ISO 14731 standartą arba "lygiavertis".</p> <p>Ar bus laikoma, kad tiekėjas pateikė lygiavertį dokumentą, jei jis pateiks tarptautinio suvirinimo inžinieriaus kvalifikaciją patvirtinantį sertifikatą IWE (International Welding Engineer), o ne suvirinimo inspektoriaus sertifikatą?</p>	<p>Ne, jeigu jis neatitiks lygiavertiškumo standartų.</p> <p>Šitame punkte reikalaujamas ne suvirinimo specialistas, o kvalifikuotas suvirinimo inspektorius, kuris užtikrina tinkamą suvirinimo specialistų darbų atlikimą.</p>
7.	18/07/2025			<p>Išanalizavę pirkimo dokumentus matome, kad tokių apimčių pasiūlymui paruošti nustatytas pasiūlymo pateikimo terminas yra gerokai per trumpas, atsižvelgiant ir į tai, kad pats atostogų metas. Prašome Perkančiosios organizacijos pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki liepos 28 dienos.</p>	<p>Optimalus galimas pasiūlymų pateikimo termino nukėlimas – iki 2025-07-25 d. Informacija apie pakeistą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.</p>

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo Techninė specifikacija yra tikslinama vėliau negu likus 3 dienoms iki galutinės Pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas Pasiūlymų pateikimo terminas.

Informacija apie pakeistą Pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.